

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии  
в поселке Вурнары»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 429220, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д.15 Телефон/факс: 2-53-95, 2-53-07 Форма протокола утверждена приказом главного врача № 6-о от 01.09.2011 года	АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.512876 31 октября 2014г
--	--

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № В-16-П-2018**  
от «16.» апреля 2018г

Наименование образца( пробы) Вода из артскважины  
Образец( проба) направлен \_\_\_\_\_  
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора образца( пробы) 16.04.2018г 09-50  
Дата и время доставки образца( пробы) 16.04.2018г 11-00  
Цель отбора производственный контроль  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо( заявитель)  
Колхоз Красный Партизан Ибресинского района, с. Новое Чурашево, Ибресинский район, Чувашская Республика  
Объект, где производился отбор образца( пробы ) Колхоз Красный Партизан Ибресинского района, с. Новое Чурашево, Ибресинский район, Чувашская Республика  
(наименование, фактический адрес)

Метод отбора: \_\_\_\_\_  
Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец ( пробу): менеджер Петров А.И.

Код образца ( пробы) В-16-П

Изготовитель Колхоз Красный Партизан Ибресинского района, с. Новое Чурашево, Ибресинский район, Чувашская Республика

наименование, фактический адрес (страна, регион и т д)

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии \_\_\_\_\_

Тара, упаковка стеклянная посуда, \_\_\_\_\_

НД на продукцию \_\_\_\_\_

НД регламентирующие объем лабораторных исследований : СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Условия транспортировки спецавтотранспорт \_\_\_\_\_

Условия хранения \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по гигиене и эпидемиологии Иванова Н.Г

Руководитель Заместитель



Подпись Иванова Н.Г Ф.И.О  
Подпись Дубанова С.В. Ф.И.О


Общее количество страниц 2 : страница 1

Составлено в 2 экз.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 16.04.2018г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для гр 3.,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	цветность	8,56±4,28	Не более 20,0	Мг\дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31868-2012
2	хлориды	100,0±15,0	350		ГОСТ 4245-72
3	Окисляемость	1,90±0,38	5,0	Мг\дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
4	Общая жесткость	5,9±0,89	7,0		ГОСТ 31954-2012
5	сульфаты	27,5±2,75	500,0	Мг\дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72
6	Сухой остаток	898,8±89,88	1000,0	Мг\дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
7	Нитраты ( по NO <sub>3</sub> )	1,5±0,3	45,0	Мг\дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик экспрт	Митрофанов А.В.	
Химик эксперт	Орляноква Т.И	
Химик эксперт	Тикинева М.Н.	

Примечание: 1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.

2. Полная или частичная перепечатка и копирование протокола без разрешения ИЛЦ ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в п. Вурнары» не допускается. Согласование подтверждается подписью руководителя ИЛЦ ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в п. Вурнары» с печатью с указанием номера протокола, даты испытаний и даты выдачи копий.

Получила(а) \_\_\_ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_ г.

( должность представителя организации ( заявителя)

( подпись)

( Фамилия, Имя, Отчество)

Составлено в 3 -х экз.

Общее количество страниц 2 \_\_\_ : страница 2



приказом ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Чувашской  
Республике – Чувашии»  
от 24.02.2015 г. № 19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»  
Орган инспекции**

Юридический адрес: ул. Гладкова, д.17, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428020  
тел /факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21 http: www.cge21.ru  
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: п. Вурнары, ул. Жоржа Илюкина, д. 15,  
Чувашская Республика, 429220

Форма заключения утверждена приказом ФБУЗ «Центр  
гигиены и 24.02.2015г. № 19 «О внесении изменений и  
дополнений в приказ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» от  
12.12.2014 № 264

Аттестат аккредитации № RA.RU.710031  
выдан 21 мая 2015г  
зарегистрирован в Реестре 24 апреля 2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам оценки соответствия фактора среды обитания**  
от 16 апреля 2018 г. № 04-СО - 566

Идентификационный номер и дата протокола исследований (испытаний) фактора  
среды обитания испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в п. Вурнары»  
Протокол № В-16-П-2018 от 16.04.2018 года.

**Исследованная проба** Вода из артезианской скважины, Колхоз Красный Партизан,  
Ибресинского района, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д.22,  
Чувашской Республики

наименование, место отбора

**соответствует** п. 3.4., СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  
по исследованным показателям.

Специалист Органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике – Чувашии»

Заведующая отделом – врач по области  
гигиены Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской  
Республике – Чувашии в пос. Вурнары»

должность (с указанием названия филиала)



*(Handwritten signature)*  
подпись

Т.Н. Никифорова  
И.О. Фамилия

**Примечание:**

1. Заключение касается оценки соответствия конкретной исследованной пробы на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование заключения не допускается. Заверение копий заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».