ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
КУСЛАВККА РАЙОНĔ
КАРАЧ ЯЛ
ПОСЕЛЕНИЙĔН
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

Й Ы Ш Ă Н У

28 июня 2018 № 24
Илебар ялĕ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАЧЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июня 2018 № 24
д. Илебары

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, ст. 7 Устава Карачевского сельского поселения администрация Карачевского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения Карачевского сельского поселения (прилагается).

2. Заключить договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе» на проведение лабораторных анализов.

3.Ответственность за исполнение программы возлагаю на специалиста администрации Глебову Ю.В.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Карачевского сельского
поселения Козловского района Е.Г.Плотникова

СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Чувашской Республике в Цивильском
районе_____Т.Г.Гермонова
«02»_____07_____20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Карачевского сельского
поселения Козловского
района Чувашской Республики
_____Е.Г.Плотникова
«28»_____06_____20 18 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля за качеством воды
централизованной системы питьевого водоснабжения
Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
на 2018-2022 г.г.

1. Пояснительная записка

Снабжение питьевой водой населения деревень Карачевского сельского поселения Козловского района осуществляется от водозаборов. Вблизи нет источников производящих сброс загрязняющих веществ. Транспортировка воды в Карачевском сельском поселении осуществляется по водопроводам. Протяженность водопровода - 18,6 км. Учет расхода добываемых вод осуществляется путем косвенного подсчета. Забор воды производится только из артскважины насосом ЭЦВ мощностью м.куб/час.

Очистных сооружений водопровода нет, питьевая вода водоподготовке не подвергается, так как по контролируемому перечню показателей соответствует Сан ПиН 21.4. 1074-01. Питьевая вода. Гигиеническое требование к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Вода подвергается дезинфекции в период паводка, а также по эпидпоказаниям на основании результатов анализов питьевой воды из резервуара водозабора, непосредственно из артскважины, а также из разводящей сети, по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. Производятся санитарно – химические и микробиологические анализы питьевой воды. Протоколы прилагаются. В прогнозируемый перечень показателей, не контролируемый производственной лабораторией в настоящее время включить:

- нефтепродукты
- перманганатная окисляемость
-водородный показатель

Схема отбора проб воды для лабораторных исследований прилагается.

При дезинфекции планируется использование гипохлорита кальция.

Лабораторные исследования питьевой воды проводятся по договору с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиология в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе» согласно плану- графику отбора вод питьевой воды.

1.Юридический адрес: 429433, ЧР, Козловский район, деревня Илебары, ул. Почтовая, д. № 5а.

Глава Карачевского сельского поселения - Плотникова Елена Геннадьевна тел. – 8-835-34-32-2-24.

Перечень

Официально изданных документов, законодательных норм, распоряжений в соответствии с осуществляемой деятельностью:

Федеральный закон от 10.01.02.г. № 7 –ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями от 22 .08.2004, 29.12.2004 , 09.05.2005, 31.12.2005 .

ФЗ № 74 от 03.06.2006 г.

СанПиН 2.1.4. 1074-01.Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества.

1.5. СанПиН 2.1.4. 1110-02 Санитарные правила и нормативы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения».

1.6. Инструкция по контролю за обеззараживанием хоз.питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении № 723/а -67.

1.7. СП 2.1.5.1059-01 Санитарные правила « Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

1.8. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

1.9. Федеральный закон № 416- ФЗ от 07.12.2011 « О водоснабжении и водоотведении».

2. Ответственное лицо за выполнение мероприятий по производственному контролю- специалист администрации Карачевского сельского поселения Глебова Юлия Васильевна.

3. Кратность и объем проводимых исследований:

Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды, их гигиенические показатели и методики определения.

Показатели	Ед. измерения	нормативы	Методики определения
1.Микробиологические:			
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Отсутствие	
Общие колиформные бактерии	-\/	Отсутствие	
- Общее микробное число	Число бразующих колоний бактерий в 1 мл	Не более 50	МУК 4.2.1018-01.
2.Органолептические			
- запах	Баллы	Не более 2	ГОСТ 3351-74
-привкус	Баллы	Не более 2	ГОСТ 3351-74
-цветность	Градусы	20	ГОСТ 3351-74
мутность	Mr\k(каолину)	1,5	ГОСТ 3351-74
3.Радиологические			
общая а-радиоактивность	Бк/л	0,2	
-общая ρ – радиоактивность	Бк/л	0,1	

Родон	Бк/л	60	
4.Обобщенные			
- водородный	Единицы pH	6-9	ГОСТ Р 5 1232-98 инструкция кЭВ-74
-общая минерализация (сухой остаток)	Мг/л	1000	ГОСТ 18164-72
-жесткость общая	Мг-экв/л	10	ГОСТ 4151-72
-окисляемость перманганатная	Мг/л	5,0	МУ 4055-85 к ГОСТу 2761-84
-нефтепродукты (по показаниям)	Мг/л	0,1	РД 52.24.476-95
-поверхностно-активные вещества (ПАВ) по показаниям	Мг/л	0,5	ГОСТ Р 51211-98
5.Неорганические вещества.			
- железо(Fe, суммарно)	Мг/л	0,3	ГОСТ 4011-72
-нитраты (для выявления причин загрязнения)	Мг/л	45	ГОСТ 18826-73
-азот аммонийный (для выявления причин загрязнения)	Мг/л	2	ГОСТ 4192-82

- бор	Мг/л	0,5	ГОСТ 4192-82
- хлориды	Мг/л	350	ГОСТ 4192-82
- фториды	Мг/л	500	ГОСТ 4192-82
-нитриты (для выявления причин загрязнения)	Мг/л	3	ГОСТ 4192-82
-хлор (остаточный) при хлорировании воды	Мг/л	1,2	ГОСТ 18190-72
6.Органические вещества			
-у-ГХЦГ	Мг/л	0,002	МУ № 4120-86
-ДДТ	Мг/л	0,002	-\/
-2,4 -Д	Мг/л	0,03	МУ 1541 -76

Примечание: определение проводится для выявления причин загрязнения при обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных и общих колиформных бактерий.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Исследование питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показателям по решению ТО Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе.

СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе_____Т.Г.Гермонова
«___»_____20____г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики
_____Е.Г.Плотникова
«28»_06_____20 18 г.

ПЛАН – ГРАФИК
ЧИСТКИ, ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
системы питьевого водоснабжения Карачевского сельского поселения Козловского района

№№ п/п	Проводимые операции	Сроки проведения	Причины проведения	Ответственное лицо
1	Чистка, промывка и дезинфекция резервуара водозабора	июль	согласно план - графика	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.
2	Дезинфекция резервуара водозабора и разводящей сети	по мере необходимости	период паводка по согласованию с ТО Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.
3	Дезинфекция резервуара водозабора и разводящей сети	По мере необходимости	По эпидпоказаниям согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора в Чувашской Республике	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.

Для дезинфекции планируется использование гипохлорит кальция.

План

мероприятий по реализации рабочей программы

№№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1	Заключить договор на проведение анализов питьевой воды с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашия в Цивильском районе»	Январь ежегодно	Плотникова Е.Г.
2	Содержать в образцовом состоянии территории артскважины	постоянно	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.
3	Своевременно и качественно проводить планово- предупредительные ремонты оборудования и водосистемы	постоянно	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.
4	Анализ питьевой воды проводить в указанные сроки согласно СанПин 2141074/01 В случаях неудовлетворительных проб информировать в ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе	постоянно	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.
5	Ежегодно предоставлять отчет о выполнении мероприятий по производственному контролю в срок до 25 декабря текущего года.	ежегодно	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.
6	Вести регистрацию аварийных ситуаций, плановых ремонтных работ и своевременно информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе о случаях и проводимых мероприятиях (последующей профилактической дезинфекции и контрольными исследованиями проб воды).	постоянно	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.

Глава Карачевского сельского поселения: Е.Г.Плотникова

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора и водосети Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики

Источники	периодичность	Коли чество	Виды показателей
Артскважины и резервуары	4 раза в год	4,0	1. микробиологические 2. органолептические 3. обобщенные показатели
Артскважины и резервуары	1 раз в год	4,0	1. неорганические 2. органические
Артскважины и резервуары	1 раз в год	4,0	1. радиологические
Сеть водопроводная в населенных пунктах д. Илебары, д. Малое Бишево, с. Карачево, д. Осинкино	1 раз в месяц	4,0	1.микробиологические 2. органолептические

Глава Карачевского сельского поселения Е.Г.Плотникова

Места отбора проб анализа питьевой воды
из артскважины и водопровода деревень Илебары, Малое Бишево, Осинкино, село Карачево

Контрольные точки отбора проб:

Артскважины, резервуары в д. Илебары, д.Малое Бишево, с. Карачево, д. Осинкино	-кран водозаборный -из резервуара водозабора на выходе в разводящую сеть
Водосистема д. Илебары	-водоразборная колонка по ул. Почтовая
Водосистема д. Малое Бишево	- водоразборная колонка по ул. Октябрьская
Водосистема с. Карачево	- водоразборная колонка по ул.Нагорная 1-я
Водосистема д. Осинкино	-водоразборная колонка по ул. Горная

Глава Карачевского
сельского поселения Е.Г.Плотникова

УТВЕРЖДАЮ
Глава Карачевского сельского
поселения Козловского района
_____ Е.Г.Плотникова
«28» 06 _____2018г.

ПЛАН
мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на водосистемах Карачевского сельского поселения

№№ п/п	Вид аварии	Наименование мерпориятий	Исполнитель
1	Выход из строя насоса артскважины	1. вывести на ремонт 2. заменить насос	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.
2	Выход из строя водопровода (резервной трубы)	1. закрыть задвижку в водонапорной башне 2. определить место аварии 3. экскаватором разобрать рабочий котлован 4. заменить дефектную трубу	Петрова Т.П. Михайлова В.М Анисимов М.В. Сухалов Н.П. Петров А.Н.

По каждому случаю аварии, текущих плановых ремонтных работ своевременно информировать ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе, проводить профилактическую дезинфекцию и контрольное исследование проб воды на микробиологические показатели, содержание остаточного хлора.

Глава Карачевского
сельского поселения Е.Г.Плотникова