3	термометр ТЛ-6М	185	клеймо от 01.11.2015	31.10.2018
4	Флюорат 02-3М	6167	3/740 от 10.04.2018	09.04.2019

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 9 октября 2018 г. 14 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 3645 дата начала испытаний 9 октября 2018 г. 14 час. 30 мин. дата выдачи результата 11 октября 2018 г. 9 час. 27 мин.					
1	Цветность	градус	3,8±1,5	не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,1	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 9 октября 2018 г. 14 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 3645 дата начала испытаний 9 октября 2018 г. 14 час. 30 мин. дата выдачи результата 11 октября 2018 г. 9 час. 27 мин.					
1	Аммиак (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	**Жесткость общая**	°Ж	**8,6±1,3**	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитрит-ион	мг/дм3	0,010±0,005	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
4	Окисляемость перманганатная	мг/л	0,32±0,06	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012)
5	Нитраты	мг/дм3	0,58±0,12	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
6	Сульфаты (по SO4)	мг/дм3	менее 10	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2.159-2000;
7	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	10,6±1,3	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2.111-97
8	Фториды(F-)	мг/дм3	0,20±0,03	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
9	Бор	мг/л	0,16±0,04	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
10	Железо	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 9 октября 2018 г. 14 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 3645 дата начала испытаний 9 октября 2018 г. 14 час. 10 мин. дата выдачи результата 10 октября 2018 г. 11 час. 51 мин.					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Филиппова Л. Л., Помощник врача по общей гигиене _____подпись

Результаты относятся к образцу(пробе), прошедшему испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ