


Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | | | | | |
| Образец поступил 26 апреля 2019 г. 10 час. 45 мин. Регистрационный номер пробы 1373 дата начала испытаний 26 апреля 2019 г. 10 час. 45 мин. дата выдачи результата 29 апреля 2019 г. 14 час. 20 мин. | | | | | |
| 1 | Запах при 20 °С | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Запах при 60 °С | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Цветность | градус | 10,7±2,1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 5 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | 16,6±2,3 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | | | | | |
| Образец поступил 26 апреля 2019 г. 10 час. 45 мин. Регистрационный номер пробы 1373 дата начала испытаний 26 апреля 2019 г. 10 час. 45 мин. дата выдачи результата 29 апреля 2019 г. 14 час. 20 мин. | | | | | |
| 1 | Аммиак | мг/дм ³ | 1,7±0,3 | не более 2 | ГОСТ 33045-2014 |
| 2 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 7,2±0,2 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 3 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм ³ | 340±17 | не более 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 4 | Жесткость общая | °Ж | 5,4±0,8 | не более 7 | ГОСТ 31954-2012 |
| 5 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 2,80±0,28 | не более 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012) |
| 6 | Нитриты | мг/дм ³ | 0,007±0,003 | не более 3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Нитраты | мг/дм ³ | 0,74±0,13 | не более 45 | ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (изд. 2011г) |
| 8 | Сульфаты (по SO ₄) | мг/дм ³ | 18,9±4,8 | не более 500 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| 9 | Хлориды (по Cl) | мг/дм ³ | 4,0±1,0 | не более 350,0 | ГОСТ 4245-72 |
| 10 | Железо | мг/дм ³ | 1,60±0,20 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 26 апреля 2019 г. 10 час. 45 мин. Регистрационный номер пробы 1373 дата начала испытаний 26 апреля 2019 г. 10 час. 45 мин. дата выдачи результата 29 апреля 2019 г. 14 час. 20 мин. | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: М.А. Гришина, помощник врача по общей гигиене

Химик-эксперт _____  _____ Малеева Е.О.

зав. лабораторией _____  _____ Корнилова Э.В.