

АКТ
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

с. Нижняя Кумашка

14.08.2018 г.

Водонапорная башня, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский район, село Н.Кумашка, 300 метров юго-западнее жилого дома по ул. Луговая, д. 31, находится на балансе администрации Нижнекумашкинского сельского поселения.

Комиссия в составе: главы Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Губановой Валентины Витальевны, специалиста-эксперта администрации Нижнекумашкинского сельского поселения Хуморовой Натальи Николаевны, депутата Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения Михайловой Светланы Флегентовны составила настоящий акт о том, что резервуар чистой воды в количестве 1 (один) шт., 10 м³ подвергнут промывке и дезинфекции дезинфицирующим средством «Жавель Солид». Концентрация активного хлора составила 1,5 грамм на 10 литров (1 таблетка) и продолжительностью контакта 3 (три) часа.

Председатель комиссии



Члены комиссии:

В.В.Губанова

Н.Н.Хуморова

С.Ф.Михайлова