

**ПАО "ХИМПРОМ"**Россия, 428052, Чувашская Республика  
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101  
Тел.: (8352) 73-01-08, 73-54-67ЦЕХ № **110****Сертификат качества № 351**Наименование: **ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ**Масса партии: т **168****1621**

| Масса нетто | Партия №  | Количество мест |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2,530       | 805 - 351 | 2               |

Род упаковки: контейнеры полимерные, тара потребителя

Дата изготовления 05.18**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА**

| Наименование показателей  | Требования по<br>ТУ 2147-405-05763441-2003<br>изм. 1-3 норма | Фактически<br>по анализу |
|---|--|--------------------------|
| 1. Внешний вид  | Жидкость от светло-желтого<br>до зеленовато-желтого цвета    | соотв                    |
| 2. Коэффициент светопропускания,<br>%, не менее                           | 50   | 61                       |
| 3. Массовая концентрация активного<br>хлора, г/дм <sup>3</sup> , не менее | 170  | 192,3                    |
| 4. Массовая концентрация щелочи в<br>пересчете на NaOH, г/дм <sup>3</sup> | 20-30  | 25,3                     |
| 5. Массовая концентрация железа,<br>г/дм <sup>3</sup> , не более          | 0,02   | 0,012                    |

Примечание. Допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30 % первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета. Возможно выпадение кристаллов пятиводного гипохлорита натрия.

**Заключение:** качество продукции соответствует требованиям

ТУ 2147-405-05763441-2003 изм. 1-3.

• Паспорт безопасности РПБ № 05763441.21.38743.

Действителен до 20.06.2020 г.

• Данная продукция изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 9001.

Начальник лаборатории ОТК

Начальник отделения цеха

Дата 22.05.18

3214/17-500. Типография ПАО "Химпром"