

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: 8(352)-56-29-16.(8352)56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429120, Чувашская Республика – Чувашия,
город Шумерля, улица Щербакова, дом 9, телефон/факс (883536) 2-45-17 E-mail: 36@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»
А.Н. Гусельщиков
«11» марта 2019г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений
№ 625**

Заключение составлено 11 марта 2019 г.

- 1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 11 от 14.02.2019

- 2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

- 3. Наименование продукции, пробы, измерений:** Вода из артезианской скважины

- 4. Производитель продукции:**

- 5. НД на продукцию:** СанПиН 2.1.4.1074-01 ""Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения""

- 6. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):** Администрация Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики Чувашская Республика, Ядринский район, д. Кильдишево, ул. Школьная, д. 44

- 7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Рыбакова Л. С., помощник врача по общей гигиене

- 8. Место, время и дата отбора, измерений:** Чувашская Республика, Ядринский район, д. Испуханы, ул. Прямая д.67 **28 февраля 2019 г. 8 час. 30 мин.**

- 9 Условия доставки продукции:** автотранспорт, термоконтейнер

- 10. НД на отбор, исследование (испытания), измерения:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

- 11. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля», ; РОСС RU.0001.511087

- Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 625 от 11 марта 2019 г.

ВЫВОДЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 625 "Вода из артезианской скважины " в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Специалист ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии»

Врач по общей гигиене



Воронов В. Н.

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного исследованного образца (пробы) продукции на дату его проведения.
2. Полная или частная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий заключения осуществляется уполномоченными лицами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии».