

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4, литера В
 Телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), E-mail: 45@ccez.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № РОСС RU.0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ

О.М. Басова
 (подпись) М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 792 от 9 июля 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Нерядово, ул.Луговая, д.13

3. **Наименование образца (пробы):** вода из артезианской скважины

4. **Место отбора:** артезинская скважина на территории Приволжского сельского поселения, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Нерядово

5. **Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 3 июля 2020 г. 8 час. 30 мин.
Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Архипов А.М., глава
 Условия доставки: автотранспорт
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 3 июля 2020 г. 10 час. 00 мин.

6. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 199 от 03.07.2020
 Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

7. **НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 1.2.20.792 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	1/5220 от 07.05.2020	06.05.2021
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	0200315	3/1002 от 20.05.2020	19.05.2021
3	Набор гирь Г-2-210	496	1/5808 от 07.05.2020	06.05.2021
4	pH-метр pH-150МИ	3225	3/1005 от 20.05.2020	19.05.2021

Протокол № 792 распечатан 09.07.2020 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

5	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	5011797 от 05.03.2020	04.03.2021
6	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
7	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК (модификации ЭСК -10603/7	15664	3/10093 от 01.10.2019	30.09.2020

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta (\pm U_p)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 3 июля 2020 г. 10 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 792 дата начала испытаний 3 июля 2020 г. 10 час. 30 мин. дата выдачи результата 9 июля 2020 г. 10 час. 30 мин.					
1	Общая минерализация	мг/дм ³	600,0 \pm 54,0	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
2	Нитраты	мг/дм ³	1,5 \pm 0,3	не более 45	ГОСТ 33045-2014 метод Д
3	Железо	мг/дм ³	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 3 июля 2020 г. 10 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 792 дата начала испытаний 3 июля 2020 г. 10 час. 10 мин. дата выдачи результата 6 июля 2020 г. 9 час. 22 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1,0x10 ¹	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии		не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2

Δ - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при P=0,95

*U_p – значение расширенной неопределенности при P=0,95

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Яковлева Яковлева О.Г., помощник врача-эпидемиолога

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
 Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,
 улица Николаева, дом 4


Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
 лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Чувашской Республике – Чувашии»

Н. М. Иванова

подпись И.О. Фамилия



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 792

Заключение составлено 10 июля 2020 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 199 от 03.07.2020
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из артезианской скважины
4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**
 Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
 Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Нерядово, ул.Луговая, д.13
5. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Архипов А.М., глава
6. **Место, время и дата отбора, измерений:** артезианская скважина на территории Приволжского сельского поселения, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Нерядово
 3 июля 2020 г. 8 час. 30 мин.
7. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**
8. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года).

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 792 от 9 июля 2020 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 792 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3.. п.3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 792 "вода из артезианской скважины" соответствует требованиям п.3.3.. п.3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»:
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе»



Л. М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».