

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чувашской Республике -
Чувашии в городе Канаш

(Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике -
Чувашии в г. Канаш)

ул. Комсомольская, д. 31, пом. 5, г. Канаш,
Чувашская Республика, 429334
Тел./факс (83533) 2-24-49
E-mail: kanash@21.rospotrebnadzor.ru

Главе администрации Вурнарского района
Тихонову А.В.

ул. Советская, д. 20, пгт. Вурнары,
Чувашская Республика

Главе Вурнарского городского поселения
Вурнарского района

Главам администраций сельских поселений
Вурнарского района

Руководителю ООО «Управляющая компания»
Тисову Р.Ю.

ул. Комсомольская, д. 54, пгт. Вурнары,
Чувашская Республика

25.12.2020 № 21-09-00/23-1355-2020

Уведомление о результатах лабораторных исследований
питьевой воды в Вурнарском районе за 2020г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашия в г. Канаш в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" уведомляет, что по результатам проведения социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды, производственного лабораторного контроля, а также мероприятий по контролю за выполнением требований санитарного законодательства на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в Вурнарском районе, установлено, что средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранные в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды.

Удельный вес проб питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, по санитарно-химическим показателям составил – 0% (пробы не исследовались) (в 2019 году – 0%); по микробиологическим показателям – 3,57% (в 2019 году – 4,76%).

Удельный вес проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, по санитарно-химическим показателям составил – 25% (в 2019 – 29,4%); по микробиологическим показателям – 0% (в 2019 – 0%).

Из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследованы 32 пробы воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам – 8 проб.

Удельный вес проб воды из водопроводов несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям составил – 15,6% (в 2019г. – 12,5%); по микробиологическим показателям – 0% (в 2019г. – 0%).

Из водопроводов по санитарно-химическим показателям исследованы 32 пробы воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам – 5 проб. Не соответствующие пробы выявлены по показателям:

- «железо»- 0,68мг/дм³ превышает норматив 0,3 мг/дм³ ;
- «окисляемость перманганатная» -5,6-5,8 мг/л превышает норматив 5, 0 мг/л
- «хлороформ»

Удельный вес проб воды питьевой из распределительной сети, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям составил – 3,12% (в 2019 - 2,85%), по микробиологическим показателям – 0% (в 2019-0%, 2018-2,8%, в 2017г.-1,67).

Из распределительной сети по санитарно-химическим показателям исследованы 32 пробы воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам – 1 проба по показателю: «цветность» -4,5мг/дм³.

По микробиологическим показателям из распределительной сети исследованы 129 проб воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам – 0 пробы.

Указанные факты подачи потребителям некачественной питьевой воды являются нарушением требований пункта 4 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашия в г.Канаш в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" предлагает:

1. Администрации Вурнарского района Чувашской Республики:

1.1 Принять меры по охране поверхностного водного объекта р. М. Цивиль от загрязнения и засорения, очистки дна от останков пней.

1.2 Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в Вурнарском районе в соответствие с установленными требованиями и направить организации, осуществляющей холодное водоснабжение в срок **до 01 апреля 2021 года**. Согласовать инвестиционную программу в соответствии с обязательными требованиями.

2. Руководителю гарантирующей организации ООО «Управляющая компания» (организации, осуществляющей централизованное холодное водоснабжение):

2.1. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в Вурнарском районе в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш в срок **до 01 июля 2021 года**.

2.2. План мероприятий по приведению качества питьевой воды Вурнарском районе в соответствие с установленными требованиями включить в состав инвестиционной программы.

3. Главам администраций сельских поселений Вурнарского района

3.1. Провести учет и передачу бесхозных объектов водоснабжения в сельских поселениях на эксплуатацию гарантирующим организациям;

3.2. Разработать и согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш рабочую программу производственного лабораторного контроля качества питьевой воды и воды источника водоснабжения (артскважины, колодцы), обеспечить выполнение программы в полном объеме.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г.Канаш предлагает в соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проинформировать население Вурнарского района о результатах лабораторных исследований питьевой воды и принимаемых мерах по обеспечению населения качественной питьевой водой, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике -
Чувашии в г. Канаш



О.Л.Кузьмин