

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"
 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии
 в Цивильском районе")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
 телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В,
 телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: 45@cac21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № РОСС RU.0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ

О.М. Басова

О.М. Басова

М.П.

(подпись)

24 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8 от 24 декабря 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики
2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Козловский район, с.Янгильдино, ул.Школьная, д.1
Фактический адрес: Чувашская Республика- Чувашия, Козловский район, с.Янгильдино, ул.Школьная, д.1
3. **Наименование образца (пробы):** вода из родника
4. **Место отбора:** родник, Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, д.Альменево, ул.Верхняя
5. **Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 15 декабря 2021 г. 12 час. 15 мин.
 Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Яруллин Ф.В., глава администрации
 Условия доставки: автотранспорт
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 15 декабря 2021 г. 14 час. 00 мин.
6. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 285 от 15.12.2021, акт отбора проб воды от 15.12.2021
 Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик
7. **НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 2.22.8 4
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022

10. **Условия проведения испытаний:** условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta (\pm Ur^*)$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15 декабря 2021 г. 14 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 8 дата начала испытаний 15 декабря 2021 г. 14 час. 30 мин. дата выдачи результата 22 декабря 2021 г. 15 час. 27 мин.					
1	Вкус и привкус	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
2	Запах при 20 °С	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1.3
3	Цветность	градус цветности	менее 1,0	не более 30	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15 декабря 2021 г. 14 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 8 дата начала испытаний 15 декабря 2021 г. 14 час. 30 мин. дата выдачи результата 22 декабря 2021 г. 15 час. 27 мин.					
1	Нитраты	мг/дм ³	22,3±3,3	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
2	Железо	мг/дм ³	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
Примечания:					
1. Результаты исследований по показателю мутность представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.					
2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале					

Δ - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

Ur^* –расширенная неопределенность при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене

 подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фелора Гладкова, дом 17,

Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: cent@ege21.ru http: www.ege21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск, улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции



« 24 » декабря 2021 г.
М.П.

Н. М. Иванова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 8

Заключение составлено 24 декабря 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** договор № 285 от 15.12.2021

2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из родника

4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):** Чувашская Республика- Чувашия, Козловский район, с.Янгильдино, ул.Школьная, д.1 Администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики

5. **Место, время и дата отбора, измерений:** 15 декабря 2021 г. 12 час. 15 мин. родник, Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, д.Альменево, ул.Верхняя

6. **ИД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**

7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Яруллин Ф.В., глава администрации

8. **И.ЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 8 от 24 декабря 2021 г.

ВЫВОДЫ

Проба № 8 "вода из родника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблицы 3.1,3.13 раздела 111 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 8 "вода из родника" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблицы 3.1,3.13 раздела 111 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил:

Врач по общей гигиене



Киргизова З. Г.

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии».