

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ
Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чувашской Республике -
Чувашии в Батыревском районе
(Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике -
Чувашии в Батыревском районе)
пр. Ленина, д. 13, с. Батырево, Батыревский район,
Чувашская Республика, 429350
Тел./факс (83532) 5-03-45
E-mail: batyr@21.rospotrebndzor.ru

Администрации Шемуршинского района
Чувашской Республики

Директору ОАО «Коммунальник»

(электронно)

Чувашии А. А.
Коммунальник А. А.
Финансы

24.12.2020 22:11:00/23-1281-2020

Уведомление о результатах лабораторных исследований
питьевой воды в Шемуршинском районе за 2020 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" уведомляет, что по результатам проведения социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды, производственного лабораторного контроля на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных в с. Шемурша Шемуршинского района, установлено, что средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранные в течение календарного года, не соответствовали нормативам качества питьевой воды.

Из источников централизованного водоснабжения, распределительной сети централизованного холодного водоснабжения с. Шемурша Шемуршинского района в 2020г. по санитарно-химическим показателям исследованы 24 пробы, из них не соответствовали гигиеническим нормативам- 13 проб (по железу, литию, барию), что составляет – 54,1 %.

Средние уровни концентраций железа составляют 0,63 мг/л, при гигиеническом нормативе – не более 0,03 мг/л. (в 2019г.-1,03 мг/л).

Средние уровни концентраций бария составили 0,17 мг/л, при гигиеническом нормативе – не более 0,1 мг/л.

Средние уровни концентраций лития составляют 0,037 мг/л, при гигиеническом нормативе – не более 0,03 мг/л.

Указанные факты подачи потребителям некачественной питьевой воды являются нарушением требований п. 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", ст.19. Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" предлагает:

1. Администрации Шемуршинского района Чувашской Республики:

Чувашская Республика
25 ДЕК 2020
Входящий от № 7180 20 г.

До 1 марта очередного года внести изменения в техническое задание на корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2. Директору ОАО «Коммунальник»:

- внести изменения в план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чуваши в Батыревском районе в срок до 1 июля 2021г.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включить в состав инвестиционной программы.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чуваши в Батыревском районе предлагает в соответствии с п.10 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" проинформировать население Шемуршинского района о результатах лабораторных исследований питьевой воды и принимаемых мерах по обеспечению населения качественной питьевой водой, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике-Чувашии в Батыревском районе



О.Б.Такмакова