

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике - Чувашии»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17,  
Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352)56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru  
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429120, Чувашская Республика – Чувашия,  
город Шумерля, улица Щербакова, дом 9, телефон/факс (883536) 2-45-17 E-mail: 36@cge21.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном  
лице 24.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя Органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии»  
А.Н. Гусельщиков  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений  
№ 2425**

**Заключение составлено 3 ноября 2020 г.**

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 210 от 27.02.2020

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**3. Наименование продукции, пробы, измерений:** Вода из артезианской скважины

**4. Производитель продукции:**

**5. НД на продукцию:** СанПиН 2.1.4.1074-01 ""Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения""

**6. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**

Администрация Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики

429102, Российская Федерация, Чувашская Республика — Чувашия, Шумерлинский район, село Нижняя Кумашка, Луговая улица, дом 31

**7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Гришина М. А., помощник врача по общей гигиене

**8. Место, время и дата отбора, измерений:** артезианская скважина, Чувашская Республика, Шумерлинский район, с. Нижняя Кумашка, улица Луговая 28 октября 2020 г. 11 час. 20 мин.

**9 Условия доставки продукции:** автотранспорт, термokonтейнер

**10. НД на отбор, исследование (испытания), измерения:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

**11. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии в г. Шумерля», ; РОСС RU.0001.511087

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 2425 от 3 ноября 2020 г.

## ВЫВОДЫ:

Проба № 2425 "Вода питьевая» из артезианской скважины в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенных лабораторных исследований данная Проба № 2425 "Вода питьевая» из артезианской скважины в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

### Экспертное заключение составил(а):

Эксперт Органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии»

Врач по общей гигиене  
Должность

  
Подпись

В.Н. Воронов  
И.О. Фамилия

### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.  
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии».