

**ПРОТОКОЛ № 96/03-Д от 09 марта 2022 г.**  
количественного химического анализа воды

Наименование предприятия (объекта): Администрация Сабанчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской Республики

Фактический/юридический адрес: Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Сабанчино, ул. Центральная, д. 100 ИНН 2120002846

Основание проведения работ: производственный контроль по договору № 80 /ЛА1 от 02.03.2022 г.

Место отбора проб воды: № 154 Пр.В. – Проба воды № 1 – д. Полевые Козеляры, скважина № 1

Дата и время приема пробы: Акт приема проб № 44 от 02.03.2022 г. ( 09 ч. 40 мин.) Характеристика проб простая

Сведения о средствах измерений:

Наименование используемого оборудования:	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
РН-метр inoLab	1460019	№ С-АР/22-10-2021/103757453	21.10.2022
Весы лабораторные электронные KERN 770-14	15902148	№ С-АР/24-08-2021/89100608	23.08.2022
Фотометр КФК-3-01	900379	№ С-АР/27-09-2021/97945203	27.09.2022
Анализатор жидкости Флюорат-02 3М	4768	№ С-АР/26-11-2021/113027159	26.11.2022

№ п/п	Дата проведения анализа	Определяемые ингредиенты	Название метода анализа и обозначение методики КХА	Проба № 154
				массовая концентрация
1	2	3	4	5
1	02.03.	рН среды, ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	7,5 ± 0,2
2	02.03.	Сульфат ион, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2.159-2000	20 ± 4
3	02.03.	Кальций, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2.3.95-97	78 ± 9
4	02.03.	Мутность, ЕМФ	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 1,0
5	02.03.	Цветность, градус	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2,1 ± 0,9
6	02.03.	Жесткость общая, градус жесткости	ПНДФ 14.1:2:3.98-97	6,6 ± 0,6
7	02.03.	Гидрокарбонаты, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3.99-97	403 ± 44
8	02.03.	Перманганатная окисляемость, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	0,28 ± 0,06
9	02.03.	Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	402 ± 36
10	02.03.	Бор, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.36-95	0,410 ± 0,007
11	02.03.	Хлорид ион, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.111-97	7,5 ± 1,1
12	02.03.	Магний, мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2.3.95-97	33

**Примечание:** Ответственность за отбор и доставку пробы несет Заказчик. Результаты анализов относятся только к образцам, прошедшим испытания. Испытания проведены по основному месту осуществления деятельности лаборатории пп. № 1-12.

Начальник лаборатории

Начальник сектора

Н.Н. Карпова

С.Р. Васильева

Окончание протокола

Протокол отпечатан в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр находится в филиале, 2-й - выдан Заказчику. Все экземпляры имеют равную силу.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»