

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии
в Цивильском районе")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
 телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В,
 телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: 45@сге21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № РОСС RU.0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



(подпись)
 15 июня 2022 г.

А.Б. Павлова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 2004 от 15 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

2. Юридический адрес: Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Кугеево, ул.Молодежная, д.7

Фактический адрес: Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Кугеево, ул.Молодежная, д.7

3. Наименование образца (пробы): вода водопроводная холодная

4. Место отбора: водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Шанары, ул.Н.Матросова, около дома №18

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 9 июня 2022 г. 11 час. 20 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Шишкина Л.П., и.о. главы

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 9 июня 2022 г. 13 час. 00 мин.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 217 от 09.06.2022, акт отбора проб воды от 09.06.2022

Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.2.22.2004 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
2	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6М	435	2/28248 от 06.12.2019	05.12.2022

Протокол № 2004 распечатан 15.06.2022 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлено в 3-х экземплярах

3	Фотоколориметр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370547	С-АР/24--05-2021/64983896 от 24.05.2021	23.05.2023
---	--	---------	---	------------

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ($\pm U_{p^*}$)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 9 июня 2022 г. 13 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 2004 дата начала испытаний 9 июня 2022 г. 13 час. 30 мин. дата выдачи результата 14 июня 2022 г. 16 час. 19 мин.					
1	Железо	мг/дм ³	0,11 \pm 0,02	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 9 июня 2022 г. 13 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 2004 дата начала испытаний 9 июня 2022 г. 13 час. 10 мин. дата выдачи результата 11 июня 2022 г. 11 час. 27 мин.					
1	Escherichia coli и колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее 1,0 \times 10 ¹	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Δ - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

U_{p^*} –расширенная неопределенность при $P=0,95$

Ф.И.О. должностя лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене

_____ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Н. М. Иванова

2022 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 2004

Заключение составлено 15 июня 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 217 от 09.06.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: вода водопроводная холодная

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Кугеево, ул.Молодежная, д.7.

5. Место, время и дата отбора, измерений: водоразборная колонка, Чувашская Республика- Чувашия, Мариинско-Посадский район, д.Шанары, ул.Н.Матросова, около дома №18
9 июня 2022 г. 11 час. 20 мин.

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Шишкина Л.П., и.о. главы

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 2004 от 15 июня 2022 г.

ВЫВОДЫ

Проба № 2004 "вода водопроводная холодная" в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.5., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2004 "вода водопроводная холодная" **соответствует** требованиям таблиц 3.5., 3.13. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии - врач по общей гигиене



Л. М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».