

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в
Цивильском районе"**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

юридический адрес 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, 17
почтовый адрес 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
телефон, факс 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (отдел приемки проб), ф. 2-20-65(бухгалтерия)

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510701
Дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 28 июля 2015г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 950
от «16» мая 2017 г.**

Наименование пробы (образца): Вода из артезианской скважины
Образец (проба) направлен: Администрация Второвурманкасинского сельского поселения
Адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д.7а
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора образца (пробы): 15.05.2017 г. 09час. 10 мин.
Дата и время доставки образца (пробы): 15.05.2017 г. 10час.00 мин.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
Администрация Второвурманкасинского сельского поселения
Адрес: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д.7а
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор образца (пробы): Артскважина по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, д. Резинкино
(наименование, фактический адрес)

Метод отбора: -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: Никитин Э.В. – глава администрации

Код образца (пробы): В-Д-950-1

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: пластиковая посуда 3л., стерильная посуда 0,5 л.

НД на продукцию: -

НД, регламентирующий объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества»

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения:

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Петрова И.Н- помощник врача по гигиене питания

Подпись

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Иванова Н. М.
Ф.И.О.

М.П.

Составлено в 3-х экз.



Общее количество страниц 3: страница 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенические нормативы, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<i>Обобщенные показатели</i>					
182	Общая минерализация (сухой остаток)	416,0±37,4	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
	Жесткость общая	6,3±0,9	10,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
	Окисляемость перманганатная	1,8±0,4	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
<i>Неорганические вещества</i>					
	Железо общее	<0,1	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
	Нитраты	9,6±1,4	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Хлориды	<10	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
	Сульфаты	9,1±1,8	500,0	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
	Фториды	0,19±0,01	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
	Свинец	<0,0002	0,01	мг/дм ³	МУ 31-03/04
<i>Органолептические свойства воды 15.05.2017г.</i>					
	Запах при 20 гр. С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	<1	20	град.	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,5	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74

Средства измерений



№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	28125065	30537	10.05.2017г.	09.05.2018г.
2	Фотоколориметр КФК-2	200315	28964	15.05.2017г.	14.05.2018г.
3	pH-метр-иономер «Эксперт-001-3»	4973	72284	30.11.2016г.	29.11.2017г.
4	Спектрофотометр ПЭ-5300В	53000330	72282	30.11.2016г.	29.11.2017г.

Ответственные за проведение испытаний:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Павлова А.Б.	
Зав. ООЛД, врач по общей гигиене	Басова О.М.	

Код образца (пробы):

В-Д-950-1

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ					
Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенически й норматив, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
685	Общее микробное число	0	50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений:					
№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		
			номер	выдано	действительно до
1.	Термометр ртутный стеклянный ТТ	7	24717	27.05.2014г.	27.05.2017г.
Ответственные за проведение испытаний:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Владимирова Е.И.			
Заведующий ЛБиПИ, врач-бактериолог		Алесова Г.В.			

Примечание:

1. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Экстраполяция результатов на партию оформляется отдельным документом при соблюдении правил отбора продукции от партии.
2. Для подтверждения соответствия копия протокола недействительна.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2017 г.

(Должность представителя организации (заявителя)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»
Орган инспекции

ул. Гладкова, д.17, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 428020
тел /факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21 http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
тел.: 8 (83545) 2-14-20, 8(83545) 2-18-81, факс: 8 (83545) 2-20-65
E-mail: 45@cge21.ru

Форма заключения утверждена приказом ФБУЗ «Центр гигиены и 24.02.2015г. № 19 «О внесении изменений и дополнений в приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» от 12.12.2014 № 264

Аттестат аккредитации №РА.RU.710031,
зарегистрирован в Реестре 24.04.2015 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам оценки соответствия фактора среды обитания

от 16 мая 2017г. № 05-СО-406

Идентификационный номер и дата протокола исследований (испытаний) фактора среды обитания испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» № 950 исследований воды из артезианской скважины от 16.05.2017г.

Исследованная проба воды из артезианской скважины администрации Второвурман-касинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, д.Резинкино по исследованным санитарно-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (раздел 3 п.3.3, 3.4, 3.5).

Специалист Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии»:
заведующая отделом гигиены
и эпидемиологии филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии в
Цивильском районе»



Л.М.Владимирова

Примечание:

1. Заключение касается оценки соответствия конкретной исследованной пробы на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование заключения не допускается. Заверение копий заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».