



428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12, ИНН 2130017760, КПП 213001001,
АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО г. Чебоксары, р/с №40702810700000060274,
тел. (8352) 56-60-50 факс (8352) 56-61-79. E-mail: info.chvod@yandex.ru

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

Щепелев А.А.

13 августа 2018 года.

Начальнику МБУ "Управление
территориального планирования"

г.Чебоксары

С.В.Лукину



На ваш(е) №1178/04 от 7.08.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ 1257/19

Объект Заявителя: Для индивидуального жилищного строительства
Место расположения земельного участка (при наличии): улица Хвойная (п. Сосновка), г. Чебоксары
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 21:01:040201:1806
ТУ выданы: Начальнику МБУ "Управление территориального планирования" г. Чебоксары
Ориентировочный срок подключения объекта: 4 кв. 2019 г.
Срок действия ТУ- 3 года с даты их утверждения.
Основание для выдачи ТУ: Исх. №1178/04 от 7.08.2018 г.

1. Водоснабжение.

1.1. Возможно осуществить от существующей сети диаметром 57 мм, проходящей по ул. Грибная (п. Сосновка)

1.2. Свободный напор в месте подключения (технологического присоединения): 10 м. водяного столба.

В период максимального водоразбора свободный напор не гарантируется. В период максимального водоразбора возможна подача воды по графику.

1.3. Разрешаемый отбор объема холодной воды (предельно допустимая мощность): 1 м³/сут, 0,064 м³/час, 0,17 л/с.

1.4. Режим водопотребления (отпуска): круглосуточный.

1.5. Технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения).

1.5.1. Проектирование и строительство сетей водоснабжения необходимо выполнить в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 8.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», «Правилами благоустройства территории города Чебоксары», утвержденными ЧГСД (Решение от 24.09.2013 г. № 1136).

1.5.2. Наружные сети водоснабжения предусмотреть при диаметре до $D = 110$ мм включительно из полиэтиленовых труб для питьевого водоснабжения ПЭ 100, от $D = 110$ мм до $D = 300$ мм включительно из труб ВЧШГ с ВЦПП или полиэтиленовых труб ПЭ 100 РС с соэкструдированными слоями, при диаметре труб более 300 мм из стальных труб с ВЦПП. Для труб ВЧШГ с ВЦПП в футлярах предусмотреть неразъемное соединение (типа ВРС или их аналог).

1.5.3. Предусмотреть в качестве запорной арматуры задвижки с корпусом из высокопрочного чугуна с обрешинным клином или поворотные затворы, гарантийным сроком эксплуатации не менее 10 лет, полным сроком службы не менее 50 лет. Установку запорной арматуры предусмотреть с компенсирующими элементами.

1.5.4. Предусмотреть пожарные гидранты с корпусом из высокопрочного чугуна. Шток гидранта принять из коррозионно-стойких сталей. Полный расчетный срок службы ПГ не менее 50 лет, гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет.

1.5.5. При проектировании сетей водоснабжения предусмотреть их прокладку за пределами территорий с повышенной степенью благоустройства и автостоянок. При отсутствии возможности прокладки сетей водоснабжения за пределами территорий с повышенной степенью благоустройства и автостоянок, предусмотреть прокладку сетей водоснабжения в футлярах, каналах, и т.д., позволяющих производить ремонт без нарушения благоустройства.

1.5.6. Предусмотреть мероприятия по предотвращению затопления помещений и территорий в случае аварии на сетях водоснабжения.

1.6. Геодезическая отметка верха трубы в месте подключения (технологического присоединения) определяется при проектировании и согласовывается с АО «Водоканал».

2.4.4. Предусмотреть мероприятия по предотвращению затопления помещений и территорий в случае аварии на сетях водоотведения.

2.4.5. При проектировании сетей водоотведения предусмотреть их прокладку за пределами территорий с повышенной степенью благоустройства и автостоянок. При отсутствии возможности прокладки сетей водоотведения за пределами территорий с повышенной степенью благоустройства и автостоянок, предусмотреть прокладку сетей водоотведения в футлярах, каналах, и т.д., позволяющих производить ремонт без нарушения благоустройства.

2.5. Отметка лотка в месте подключения определяется при проектировании и согласовывается с АО «Водоканал».

2.6. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения, по перечню согласно приложению N 4 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 и вещества, запрещенные к применению в Российской Федерации, в том числе ратифицированными Российской Федерацией международными нормативными правовыми актами.

2.7. Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным приложением N 5 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

2.8. Для проектирования узла учета сточных вод необходимо обратиться в Управление по работе с абонентами АО «Водоканал» для получения технических условий на установку прибора учета сточных вод.

2.9. Контрольный канализационный колодец для отбора проб сточных вод должен быть последним канализационным колодцем перед точкой врезки канализационного выпуска объекта заявителя в коммунальные сети водоотведения.

2.10. Граница эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения между АО «Водоканал» и заявителем устанавливается по внутренней стенке канализационного колодца (камеры) в точке врезки канализационного выпуска объекта заявителя в коммунальные сети канализации.

3. Дополнительные условия:

3.1. Заявитель обязан разработать в составе проектной документации и согласовать с АО «Водоканал» проект устройств и сооружений для присоединения своего объекта к сетям водоотведения

3.2. До начала пользования присоединением заявитель обязан заключить с АО «Водоканал» договор на прием сточных вод. Присоединение объекта заявителя к коммунальным сетям водоотведения, пользование системами коммунального водоснабжения без договора на прием сточных вод является самовольным. При самовольном присоединении или самовольном пользовании заявитель несет ответственность, установленную действующим законодательством.

3.3. Подключение к сетям водоотведения осуществляется после завершения выполнения всех мероприятий по созданию технической возможности подключения.

4. Данные о тарифе на подключение:

Утвержденные ставки тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие расходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, за исключением расходов на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения и водоотведения приведены в Таблице 1.

Таблица 1
в тыс. руб. без НДС за куб. м/сутки

№ п/п	Наименование централизованной системы, к которой присоединяется объект заявителя	Срок действия ставки тарифа	
		с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	
1	Водоотведение	9,678	

Утвержденные ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения приведены в Таблице 2.

Таблица 2
в тыс. руб. без НДС за 1 км

№ п/п	Наименование централизованной системы, к которой присоединяется объект заявителя	Диаметр сети трубопровода, мм	Срок действия ставки тарифа	
			с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	
			Материал трубопровода	Ставки тарифа
1	Водоотведение	до 160	полиэтилен	5136,39
		до 150	чугун	4569,74
		от 161 до 200	полиэтилен	5176,32
		от 151 до 200	чугун	4955,29
		от 201 до 315	полиэтилен	6132,09
		от 201 до 250	чугун	5896,34

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Зам. начальника ПТУ

А.А.Щепелев

Технические условия подготовил:

Л.И.Евграфова

(подпись, фамилия, имя, отчество)

« » 20 г.