



**Чувашское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации
“Всероссийское добровольное пожарное общество”**

Граждане!

чтобы избежать пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности:

1. Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, а также своевременно устраняйте выявленные неисправности. Перед началом отопительного сезона и через каждые 3 месяца производите очистку от сажи дымоходов и дымовых труб.
2. Не растапливайте печи керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Не перекаливайте печи, не приставляйте к ним вплотную шкафы, столы, дрова и другие сгораемые предметы.
4. Зола из печей тушите и высыпайте в ямы не ближе 10 м от разных построек. Печки-прачки устанавливайте не ближе 10 м от строений.
5. Во избежание засорения каналов дымохода газового отопления своевременно ремонтируйте оголовки и стояки дымоходов.
6. Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы и не поручайте присмотр за ними малолетним детям.
7. Следите за исправностью электропроводки. Запрещается эксплуатировать некалиброванные предохранители типа «ЖУЧОК», пользоваться электроплитками, утюгами, чайниками без несгораемых подставок, обертывать электрические лампочки бумагой, материей и другими сгораемыми материалами, пользоваться неисправной электроустановочной арматурой. Не перегружайте электросеть большим количеством электробытовых и нагревательных приборов.
8. Не ходите на чердаки домов, кладовки и сараи с керосиновыми лампами, спичками, лампадами и другим открытым огнем. Для освещения этих помещений пользуйтесь лишь электрофонарями или исправными фонарями «Летучая мышь».
9. Не загромождайте чердачные помещения мусором, сеном, соломой и другими горючими материалами. Дымоход в пределах чердака следует оштукатурить и побелить.
10. Не разрешайте детям играть с огнем и не оставляйте их без присмотра взрослых. Прячьте спички от детей.

**В случае возникновения пожара
немедленно звоните по телефону 01 с указанием точного адреса места пожара!**

Требования пожарной безопасности к дымовым каналам (трубам).

1. При кладке и монтаже каналов (труб) должны выполняться требования пожарной безопасности должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий теплогенераторами на газовом топливе, альбомах типовых строительных конструкций, изделий и узлов на газовом топливе».
2. Для безопасной эксплуатации газовых печей, аппаратов и приборов должны соблюдаться требования «Правил безопасности в газовом хозяйстве».
 - 2.1. В случае прекращения подачи газа потребителю краны газогорелочных устройств приборов должны немедленно закрываться.
 - 2.2. Перед каждым использованием приборами должна проверяться тяга в топливнике прибора и в дымоходе. Проверка тяги производится до и после включения прибора в соответствии с инструкцией для данного прибора.
 - 2.3. При отсутствии тяги пользование прибором запрещается. Помещения, в которых установлены приборы, должны постоянно проветриваться. Категорически запрещается закрывать решетки вентиляционных каналов.
 - 2.4. При пользовании приборами форточки или фрамуги окон должны быть открыты. При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользование приборами, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную службу, не зажигать огня, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проверить, закрыты ли все краны у газовых приборов.