

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова

(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1850 от 6 августа 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д.Старые Урмары, ул. Школьная, д.17

3. **Наименование образца (пробы):** вода водопроводная

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Ленина, д.17

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 2 августа 2018 г. 8 час. 20 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Борисов Н.И., глава сельского поселения

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 2 августа 2018 г. 9 час. 45 мин.

Метод отбора:

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По договору, договор № 40 от 02.08.2018

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 18.1850 4

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	1/5412 от 10.05.2018	09.05.2019
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	0200360	3/1334 от 23.05.2018	22.05.2019
3	Набор гирь Г-2-210	496	1/5419 от 10.05.2018	09.05.2019
4	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	77575 от 30.11.2017	29.11.2018

10. **Условия проведения испытаний:** условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 1850 распечатан 06.08.2018 года


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 2 августа 2018 г. 10 час. 15 мин. Регистрационный номер пробы 1850 дата начала испытаний 2 августа 2018 г. 10 час. 15 мин. дата выдачи результата 6 августа 2018 г. 9 час. 02 мин.					
1	Аммиак	мг/л	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	377,0±33,9	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3	Жесткость общая	°Ж	6,5±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,32±0,26	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012)
5	Нитриты	мг/дм ³	0,009±0,005	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/л	0,34±0,07	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/л	25,9±5,2	не более 500	ГОСТ 4389-72
8	Хлориды (Cl ⁻)	мг/л	менее 10,0	не более 350	ГОСТ 4245-72
9	Фториды (F ⁻)	мг/л	0,48±0,01	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
10	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Павлова А. Б., ИО заведующего ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

№ п/п	№ пробы	Дата	Исполнитель	Подпись
1	1850	06.08.2018	И.О. Павлова А.Б.	
2	1850	06.08.2018	И.О. Павлова А.Б.	
3	1850	06.08.2018	И.О. Павлова А.Б.	
4	1850	06.08.2018	И.О. Павлова А.Б.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
 Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
 лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии»,
 главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О. Фамилия

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки фактора среды обитания (ФСО) по протоколу лабораторных испытаний № 1850

Заключение составлено: 8 августа 2018 г.


1. Основание для проведения экспертизы: договор № 40 от 02.08.2018
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
3. Наименование ФСО (пробы, измерения): вода водопроводная
4. Заявитель: Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики
 Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Школьная, д.17
5. Место, время и дата отбора (измерения): водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашии
 Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Ленина, д.17
 2 августа 2018 г. 8 час. 20 мин.
6. НД на отбор: -
7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил (а): Борисов Н.И., глава сельского поселения
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1850 от 6 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1850 "вода водопроводная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Экспертное заключение составил(а):

Врач по инициативе группы 

Киризова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В
ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
Адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4
Телефон, факс: 8 (83545) т. 2-14-20 (приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65 (бухгалтерия)

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510701
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
28 июля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н. М. Иванова

(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1851 от 6 августа 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

2. **Юридический адрес:** Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д.Старые Урмары, ул. Школьная, д.17

3. **Наименование образца (пробы):** вода водопроводная

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Шоссейная, д.11

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 2 августа 2018 г. 8 час. 25 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Борисов Н.И., глава сельского поселения

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 2 августа 2018 г. 9 час. 45 мин.

Метод отбора:

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По договору, договор № 40 от 02.08.2018

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 18.1851 4

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	1/5412 от 10.05.2018	09.05.2019
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	0200360	3/1334 от 23.05.2018	22.05.2019
3	Набор гирь Г-2-210	496	1/5419 от 10.05.2018	09.05.2019
4	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	77575 от 30.11.2017	29.11.2018


10. **Условия проведения испытаний:** условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
Протокол № 1851 распечатан 06.08.2018 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 2 августа 2018 г. 10 час. 15 мин.					
Регистрационный номер пробы 1851					
дата начала испытаний 2 августа 2018 г. 10 час. 15 мин. дата выдачи результата 6 августа 2018 г. 9 час. 08 мин.					
1	Аммиак	мг/л	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	486,0±43,7	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
3	Жесткость общая	°Ж	7,1±1,1	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	1,20±0,24	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012)
5	Нитриты	мг/дм3	0,011±0,006	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты (по NO3-)	мг/л	12,73±1,91	не более 45	ГОСТ 33045-2014
7	Сульфаты (SO4 2-)	мг/л	46,1±9,2	не более 500	ГОСТ 4389-72
8	Хлориды (Cl-)	мг/л	37,8±1,4	не более 350	ГОСТ 4245-72
9	Фториды (F-)	мг/л	0,26±0,01	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
10	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Павлова А. Б., ИО заведующего ООЛД

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола лабораторных испытаний « _____ » _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», главный врач филиала в Цивильском районе

Н. М. Иванова

подпись

И.О. Фамилия

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки фактора среды обитания (ФСО) по протоколу лабораторных испытаний № 1851

Заключение составлено 8 августа 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 40 от 02.08.2018
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
3. Наименование ФСО (пробы, измерения): вода водопроводная
4. Заявитель: Администрация Староурмарского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики
Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Школьная, д. 17
5. Место, время и дата отбора (измерения): водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, д. Старые Урмары, ул. Шоссейная, д. 11
2 августа 2018 г. 8 час. 25 мин.
6. НД на отбор: -
7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил (а) Борисов Н.И., глава сельского поселения
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе», ; РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1851 от 6 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1851 "вода водопроводная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Врач

по истреб. Труда

Киргизова З. Г.