

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8»

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 тел. (83545) 2-14-27, факс 2-19-84,

e-mail: pmk-8@yandex.ru,

ИНН 2115000346, КПП 211501001, ОГРН 1022102832146, ОКПО 24323438, ОКТМО 97641101,
р/с 40702810911130000012 в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары, БИК 049706752,
корр./с 30101810600000000752

№ 04 от «26» февраля 2019 г.

Информация о технических условиях

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100148:93

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Просвещения

ЗАКАЗЧИК

Администрация Цивильского городского поселения

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из труб ПНД Ду = 160 мм, проходящей в 20 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1500 мм, с установкой пожарного гидранта в колодце и отсекающей запорной арматуры по ул. Просвещения. Наружные подводящие сети водоснабжения к объекту предусмотреть из труб ПНД Ду = 110 мм.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30 м/вод. столба.
- ВОДООТВЕДЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду=300 мм из керамической трубы, расположенной в 30 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения с установкой ж/б колодца диаметром 1000 мм. Наружные сети водоотведения предусмотреть из труб ПНД Ду=160 мм.
- Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
- Расчетное проектное потребление воды составляет 3,5 м³/сутки.
- Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию АО «ПМК-8».
- Законченный проект согласовать с АО «ПМК-8» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.**
- Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644). Для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (АО «ПМК-8»), и произвести пломбировку прибора учета.**
- Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет всего 167803 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот три) руб. 47 коп., в том числе НДС (20%) – 13103 руб. 84 коп.

Заместитель
Генерального директора АО «ПМК-8»



П.Ю. Павлов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары»
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. Администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество)
3. **Объект капитального строительства**
80-квартирный жилой дом с газовыми плитами для приготовления пищи и теплогенераторами с закрытой камерой сгорания с принудительной вентиляцией (дымоудалением) для системы поквартирного теплоснабжения
(наименование объекта)
расположенный (проектируемый) по адресу:
земельный участок с кадастровым номером 21: 20:100148:93, ул. Просвещения, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика
(местонахождение объекта)
с максимальной нагрузкой (часовой расход газа) 207,04 куб. метров в час.
4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**
5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.**

Исполнитель:

Директор филиала

АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в г. Цивильске

№ 01

от 15.02.2019г.



Л.В. Филиппов

Г.А. Васильева
тел. (83545) 21-1-26

СОГЛАСОВАНО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8»

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 тел. (83545) 2-14-27, факс 2-19-84,
e-mail: pmk-8@yandex.ru,
ИНН 2115000346, КПП 211501001, ОГРН 1022102832146, ОКПО 24323438, ОКТМО 97641101,
р/с 40702810911130000012 в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары, БИК 049706752,
корр./с 30101810600000000752

№ 03 от «26» февраля 2019 г.

Информация о технических условиях

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100148:94

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Просвещения

ЗАКАЗЧИК

Администрация Цивильского городского поселения

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из труб ПНД Ду = 160 мм, проходящей в 20 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1500 мм, с установкой пожарного гидранта в колодце и отсекающей запорной арматуры по ул. Просвещения. Наружные подводящие сети водоснабжения к объекту предусмотреть из труб ПНД Ду = 110 мм.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30 м/вод. столба.
- ВОДООТВЕДЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду=300 мм из керамической трубы, расположенной в 30 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения с установкой ж/б колодца диаметром 1000 мм. Наружные сети водоотведения предусмотреть из труб ПНД Ду=160 мм.
- Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
- Расчетное проектное потребление воды составляет 3,5 м³/сутки.
- Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию АО «ПМК-8».
- Законченный проект согласовать с АО «ПМК-8» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.**
- Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644). Для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (АО «ПМК-8»), и произвести пломбировку прибора учета.**
- Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет всего 135510 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот десять) руб. 12 коп., в том числе НДС (20%) – 22585 руб. 02 коп.

Заместитель
Генерального директора АО «ПМК-8»



П.Ю. Павлов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары»
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. Администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество)
3. **Объект капитального строительства**
80-квартирный жилой дом с газовыми плитами для приготовления пищи и теплогенераторами с закрытой камерой сгорания с принудительной вентиляцией (дымоудалением) для системы поквартирного теплоснабжения
(наименование объекта)
расположенный (проектируемый) по адресу:
земельный участок с кадастровым номером 21: 20:100148:94, ул. Просвещения, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика
(местонахождение объекта)
с максимальной нагрузкой (часовой расход газа) 207,04 куб. метров в час.
4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**
5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.**

Исполнитель:
Директор филиала
АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в г. Цивильске



Л.В. Филиппов

№ 02 от 12.03.2019г.

Г.А. Васильева
тел. (83545) 21-1-26

СОГЛАСОВАНО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8»

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 тел. (83545) 2-14-27, факс 2-19-84,
e-mail: pmk-8@yandex.ru,
ИНН 2115000346, КПП 211501001, ОГРН 1022102832146, ОКПО 24323438, ОКТМО 97641101,
р/с 40702810911130000012 в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары, БИК 049706752,
корр./с 30101810600000000752

№ 01 от «26» февраля 2019 г.

Информация о технических условиях

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100148:95

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Просвещения

ЗАКАЗЧИК

Администрация Цивильского городского поселения

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из труб ПНД Ду = 160 мм, проходящей в 20 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1500 мм, с установкой пожарного гидранта в колодце и отсекающей запорной арматуры по ул. Просвещения. Наружные подводящие сети водоснабжения к объекту предусмотреть из труб ПНД Ду = 110 мм.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30 м/вод. столба.
- ВОДООТВЕДЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду=300 мм из керамической трубы, расположенной в 30 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения с установкой ж/б колодца диаметром 1000 мм. Наружные сети водоотведения предусмотреть из труб ПНД Ду=160 мм.
- Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
- Расчетное проектное потребление воды составляет 3,5 м³/сутки.
- Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию АО «ПМК-8».
- Законченный проект согласовать с АО «ПМК-8» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.**
- Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644). Для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (АО «ПМК-8»), и произвести пломбировку прибора учета.**
- Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет всего 114057 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот десять) руб. 78 коп., в том числе НДС (20%) – 19009 руб. 63 коп.

Заместитель
Генерального директора АО «ПМК-8»



П.Ю. Павлов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары»
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. Администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество)
3. **Объект капитального строительства**
80-квартирный жилой дом с газовыми плитами для приготовления пищи и теплогенераторами с закрытой камерой сгорания с принудительной вентиляцией (дымоудалением) для системы поквартирного теплоснабжения
(наименование объекта)
расположенный (проектируемый) по адресу:
земельный участок с кадастровым номером 21: 20:100148:95, ул. Просвещения, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика
(местонахождение объекта)
с максимальной нагрузкой (часовой расход газа) 207,04 куб. метров в час.
4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**
5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.**

Исполнитель:
Директор филиала
АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в г. Цивильске

№ 03 от 02.04.2019г.

Л.В. Филиппов

Г.А. Васильева
тел. (83545) 21-1-26

СОГЛАСОВАНО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8»

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 тел. (83545) 2-14-27, факс 2-19-84,

e-mail: pmk-8@yandex.ru.

ИНН 2115000346, КПП 211501001, ОГРН 1022102832146, ОКПО 24323438, ОКТМО 97641101,
р/с 40702810911130000012 в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары, БИК 049706752,
корр./с 30101810600000000752

№02 от «26» февраля 2019 г.

Информация о технических условиях

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100148:52

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Просвещения

ЗАКАЗЧИК

Администрация Цивильского городского поселения

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из труб ПНД Ду = 160 мм, проходящей в 20 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения.
На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1500 мм, с установкой пожарного гидранта в колодце и отсекающей запорной арматуры по ул. Просвещения. Наружные подводящие сети водоснабжения к объекту предусмотреть из труб ПНД Ду = 110 мм.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30 м/вод. столба.
- ВОДООТВЕДЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду=300 мм из керамической трубы, расположенной в 30 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения с установкой ж/б колодца диаметром 1000 мм. Наружные сети водоотведения предусмотреть из труб ПНД Ду=160 мм.
- Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
- Расчетное проектное потребление воды составляет 3,5 м³/сутки.
- Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию АО «ПМК-8».
- Законченный проект согласовать с АО «ПМК-8» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.**
- Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644). Для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (АО «ПМК-8»), и произвести пломбировку прибора учета.**
- Технические условия действительны в течении 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Заместитель
Генерального директора АО «ПМК-8»



П.Ю. Павлов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары»
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. Администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество)
3. **Объект капитального строительства**
80-квартирный жилой дом с газовыми плитами для приготовления пищи и теплогенераторами с закрытой камерой сгорания с принудительной вентиляцией (дымоудалением) для системы поквартирного теплоснабжения
(наименование объекта)
расположенный (проектируемый) по адресу:
земельный участок с кадастровым номером 21: 20:100148:52, ул. Просвещения, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика)
(местонахождение объекта)
с максимальной нагрузкой (часовой расход газа) 207,04 куб. метров в час.
4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**
5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.**

Исполнитель:

**Директор филиала
АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в г. Цивильске**

№ 04 от 29.04.2019г.



Л.В. Филиппов

Исп. Г.А. Васильева
тел. (83545) 21-1-26

СОГЛАСОВАНО