

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8»

429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 тел. (83545) 2-14-27, факс 2-19-84,

e-mail: pmk-8@yandex.ru,

ИНН 2115000346, КПП 211501001, ОГРН 1022102832146, ОКПО 24323438, ОКТМО 97641101,
р/с 40702810911130000012 в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары, БИК 049706752,
корп./с 30101810600000000752

№ 06 от « 18 » марта 2019 г.

Информация о технических условиях

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100134:152

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Восточная, д.2

ЗАКАЗЧИК

Администрация Цивильского городского поселения

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ** объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из труб ПНД Ду = 160 мм, проходящей в 60 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения, 40.
На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1000 мм, с отсекающей запорной арматуры по ул. Просвещения. Наружные подводящие сети водоснабжения к объекту предусмотреть из труб ПНД Ду = 63 мм.
Для учета потребляемой воды в здании установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30 м/вод. столба.
- ВОДООТВЕДЕНИЕ** объекта не предусматривает технической возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
- Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
- Расчетное проектное потребление воды составляет 3,5 м³/сутки.
- Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию АО «ПМК-8».
- Законченный проект согласовать с АО «ПМК-8» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.**
- Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644). Для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (АО «ПМК-8»), и произвести пломбировку прибора учета.**
- Плата за подключение (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет всего 5360 (Пять тысяч триста шестьдесят) руб. 95 коп., в том числе НДС (20%) – 1072 руб. 19 коп.

Заместитель
Генерального директора АО «ПМК-8»



П.Ю. Павлов

Информация о ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
(при предварительной выдаче технических условий)

1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары»
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. Администрация Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество)
3. **Объект капитального строительства**
-индивидуальный жилой дом с газовой плитой для приготовления пищи и теплогенератором для отопления и горячего водоснабжения
(наименование объекта)
расположенный (проектируемый) по адресу:
земельный участок с кадастровым номером 21: 20:100134:152, ул. Восточная, д.2
г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика (площадью-710 кв.м)
(местонахождение объекта)
с максимальной нагрузкой (часовой расход газа) 4,22 куб. метров в час.
4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 1095 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**
5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней с момента получения технических условий.**
6. **Плата за подключение - согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г №1314 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»**

Исполнитель:

Директор филиала
АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в г. Цивильске



Л.В. Филиппов

Г.А. Васильева
тел. (83545) 21-1-26



**Общество с ограниченной
ответственностью
«КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО «Коммунальные технологии»)**

проезд Гаражный, д. 6/40, г. Чебоксары,
Чувашская Республика, 428024
Тел.: (8352) 39 24 00
Факс: (8352) 39 24 26
e-mail: adm@kom-tech.ru

ИНН 2128051193 КПП 213001001
ОГРН 1032128013488
Банк Отделение № 8613
Сбербанка России г. Чебоксары
Р/сч. 40702810275020102754
БИК 049706609
К/сч 30101810300000000609
18.09.2019 № 4П-705
На № 1123 от 03.09.2019

Администрация Цивильского городского
поселения
Цивильского района Чувашской Республики

И.о. главы администрации
Д. О. Скворцову

ул. Маяковского, д.12, г. Цивильск

Г _____ Т
О предоставлении информации

Уважаемый Денис Олегович!

Рассмотрев Ваше обращение от 03.09.2019 №1123 о предоставлении информации, ООО "Коммунальные технологии" (далее - Общество) в соответствии с подпунктом 4 пункта 21 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ сообщает информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории).

Объект: Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100134:152.

Местонахождение: ул. Восточная, д.2, г. Цивильск.

1. Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ТП-23Ц.

2. Предельная свободная мощность - 15 кВт.

3. Срок подключения (срок осуществления мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 6 месяцев.

4. Срок действия технических условий 2 года.

5. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется Постановлением от 21.12.2018 №151-34/тп, утвержденным Государственной службой ЧР по конкурентной политике и тарифам.

Дополнительно информируем Вас о том, что технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с "Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденными

постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила технологического присоединения).

Согласно п.2, п.8 Правил технологического присоединения, лицу намеривающемуся осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям Общества необходимо подать заявку на технологическое присоединение объекта в установленном порядке в Центр обслуживания потребителей Общества (проезд Гаражный, д.6/40, г.Чебоксары, тел. 39-25-09), либо с использованием официального сайта Общества.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 9, 10, 12, 13 Правил технологического присоединения.

Главный инженер



С. А. Михайлов