

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ В ПОСЕЛКЕ ВУРНАРЫ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: (8352)56-29-16/56-44-03

Адрес места осуществления деятельности: 428018, Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д.15
Телефон, факс: (83537) 2-53-95, E-mail: 37@cge2.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512876

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице
31 октября 2014 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ **Л.Б. Немцева**
(подпись) **М.П.**

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 565 от 29 мая 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Батыревское МУП Чистое село"

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Батыревский район, с.Батырево, ул. Канашская,д.22.

3. Наименование образца (пробы): вода водопроводная

4. Место отбора: Батыревское МУП Чистое село", Чувашская Республика-Чувашия, Батыревский район, с.Батырево, ул. Канашская,д.22., Водопроводный кран с. Батырево, ул. Советская,д.172.

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27 мая 2019 г. с 13 час. 30 мин. до 13 час. 40 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(пробы): Чернов А.А., директор

Условия доставки: автотранспорт, автохолодильник (температура +4 ± 2 °С); температура +20°С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27 мая 2019 г. 14 час. 00 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 1.2.19.565

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные MWP-300	11MWP0300N1 014	1/13563 от 09.10.2018	08.10.2019
2	термометр стеклянный	181	55864 от 20.08.2016	19.08.2019
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9007374	3/10667 от 15.11.2018	14.11.2020

4	Шкаф сушильный стерилизационный ШСС	2493	5760 от 19.06.2018	18.06.2019
---	-------------------------------------	------	-----------------------	------------

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 27 мая 2019 г. 14 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 565 дата начала испытаний 28 мая 2019 г. 10 час. 00 мин. дата выдачи результата 28 мая 2019 г. 11 час. 22 мин.					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,81±0,16	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	2067±210	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость общая	°Ж	4,8±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,11±0,22	не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
5	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	283±28	не более 500	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27 мая 2019 г. 14 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 565 дата начала испытаний 27 мая 2019 г. 14 час. 40 мин. дата выдачи результата 29 мая 2019 г. 11 час. 08 мин.					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Тибайкина Е. Г., Помощник врача по общей гигиене _____ подпись