

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации КА.RU.710031 от 21.05.2015
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции

Для экспертных заключений
Н. М. Иванова
« 29 »  2021 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 207

Заключение составлено 28 января 2021 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 43 от 21.01.2021

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: вода водопроводная

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):
Чувашская Республика- Чувашия, Козловский район, с.Байгулово, ул. Тугай, д. 1
БАдминистрация Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики

5. Место, время и дата отбора, измерений: 25 января 2021 г. 13 час. 00 мин. водоразборная
колонка, Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, с.Байгулово, ул.М.Трубиной

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Хлебников В.А., глава
администрации

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе»
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015
года)

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 207 от 27 января 2021 г.

ВЫВОДЫ

Проба № 207 "вода водопроводная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 207 "вода водопроводная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил:

Эксперт Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии»
Врач по общей гигиене



Киригизова З. Г.

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».