

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"**  
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")**  
**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ**  
**В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"**  
**(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии**  
**в Цивильском районе")**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,  
 телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16  
 Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В,  
 телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: [45@cge21.ru](mailto:45@cge21.ru)

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС RU.0001.510701  
 Дата внесения в реестр сведений  
 об аккредитованном лице  
 28 июля 2015 года



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Руководитель ИЛЦ**

**О.М. Басова**

**М.П.** (подпись)  
**24 декабря 2021 г.**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 52 от 24 декабря 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация Шигалинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

**2. Юридический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, с.Шигали, ул.Гагарина, д.7  
**Фактический адрес:** Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, с.Шигали, ул.Гагарина, д.7

**3. Наименование образца (пробы):** вода из водонапорной башни

**4. Место отбора:** водонапорная башня, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, с.Шигали, на окраине ул.Устап

**5. Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 21 декабря 2021 г. 11 час. 40 мин.

**Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы):** Горбунов А.М., глава

**Условия доставки:** автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21 декабря 2021 г. 14 час. 40 мин.

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 291 (6) от 21.12.2021, акт отбора проб воды от 21.12.2021  
 Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

**7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 1.2.22.52 4

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	С-АР/28-04-2021/60846053 от 28.04.2021	27.04.2022
2	Набор гирь Г-2-210	496	С_АР/28-04-2021/60846045 от 28.04.2021	27.04.2022

Протокол № 52 распечатан 24.12.2021 года

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлено в 3-х экземплярах



3	pH-метр pH-150МИ	3225	С-АР/24-05-2021/66047338 от 24.05.2021	23.05.2022
4	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022
5	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
6	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	С-АР/24-05-2021/64983881 от 24.05.2021	23.05.2022
7	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	С-АР/24-05-2021/64983888 от 24.05.2021	23.05.2022

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm \Delta (\pm U_{р*})$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21 декабря 2021 г. 15 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 52 дата начала испытаний 21 декабря 2021 г. 15 час. 10 мин. дата выдачи результата 24 декабря 2021 г. 9 час. 19 мин.					
1	Общая минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	274,0 $\pm$ 25,0*	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
2	Жесткость	°Ж	7,3 $\pm$ 1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
3	Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	30,3 $\pm$ 4,5	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
4	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
Мнения и интерпретации: Примечания:					
1. Результаты исследований по показателю сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21 декабря 2021 г. 14 час. 50 мин. Регистрационный номер пробы 52 дата начала испытаний 21 декабря 2021 г. 14 час. 50 мин. дата выдачи результата 22 декабря 2021 г. 10 час. 22 мин.					
1	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	менее 1,0 $\times$ 10 <sup>1</sup>	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2

$\Delta$  - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при P=0,95

$U_{р*}$  -расширенная неопределенность при P=0,95

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене  
\_\_\_\_\_ подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,

Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск, улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя Органа инспекции

Для

экспертных

заключений

органа

инспекции

Н. М. Иванова

« 24 »

М.П.

2021 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 52

Заключение составлено 24 декабря 2021 г.

**1. Основание для проведения экспертизы:** договор № 291 (6) от 21.12.2021

**2. Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из водонапорной башни

**4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
Администрация Шигалинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики  
Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, с.Шигали, ул.Гагарина, д.7.

**5. Место, время и дата отбора, измерений:** водонапорная башня, Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, с.Шигали, на окраине ул.Устап  
21 декабря 2021 г. 11 час. 40 мин.

**6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-**

**7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Горбунов А.М., глава

**8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 52 от 24 декабря 2021 г.




### ВЫВОДЫ:

Проба №52 "вода из водонапорной башни" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.3, 3.5., 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба №52 "вода из водонапорной башни" соответствует требованиям таблиц 3.3, 3.5., 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и  
эпидемиологии - врач по общей гигиене



Л. М. Владимирова

#### Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».

Составлено в 3 экземплярах