

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с3010181030000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodatsivilsk@yandex.ru

№ 56 от 28.02.2022 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100162:184

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Николаева, д. 3

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 200 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 7 метрах в юго-восточном направлении от объекта по ул. Николаева, с переходом на трубу ПНД Ду = 100 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И. А. Алексеева

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

mupukgorodatsivilsk@yandex.ru

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

№ 57 от 28.02.2022 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100162:184

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Николаева, д. 3

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из стальных труб Ду = 250 мм, проходящей в 130 метрах в северо-восточном направлении от объекта подключения по ул. Николаева с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева около трассы М-7.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И. А. Алексеева

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 48 от 26.01.2022 г.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:000000:13221

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Зеленая

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 8 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Зеленая с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с установкой ж/б колодца Ду 1,0м на месте врезки.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 48 от 26.01.2022 г.

- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:000000:13221

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Зеленая

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 250 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 6 метрах в восточном направлении от объекта по ул. Зеленая, с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с установкой ж/б колодца Ду1,0м на месте врезки.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

№ 46 от 26.01.2022 г.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100141:236

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Никитина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 225 мм, проходящей в 30 метрах в южном направлении от объекта подключения по ул. Никитина с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Никитина.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodatsivilsk@yandex.ru

№ 55 от 26.01.2022 г.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100141:236

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Никитина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 500 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 15 метрах в восточном направлении от объекта по ул. Никитина, с переходом на трубу ПНД Ду = 100 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Просвещения.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodatsivilsk@yandex.ru

№ 31 от 26.01.2022 г.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100145:137

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 7

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 100 мм из чугунной трубы, расположенной в 10 метрах в южном направлении от объекта, с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с установкой ж/б колодца Ду-1,0м на месте врезки.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodatsivilsk@yandex.ru

№ 52 от 26.01.2022 г.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100145:137

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 7

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из чугунных труб Ду = 100 мм, проходящей в 30 метрах в южном направлении от объекта подключения с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с установкой ж/б колодца Ду -1,0м на месте врезки. Монтаж осуществить путем прокола (ГНБ – горизонтальное бурение) через ул. Гоголя.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с3010181030000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 11 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100134:162

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Восточная

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 63 мм, проходящей в 130 метрах в западном направлении от объекта подключения по ул. Лермонтова, д. 1 с врезкой в действующий колодец по ул. Лермонтова, д. 1. с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм с установкой 2-х железобетонных колодцев Ду 1,0 м по ул. Восточная (1 ж/б колодец для 3-х абонентов)
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30м/вод.столба.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить нет технической возможности.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
5. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
6. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
7. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
8. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
9. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 08 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100134:158

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Восточная

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 63 мм, проходящей в 130 метрах в западном направлении от объекта подключения по ул. Лермонтова, д. 1 с врезкой в действующий колодец по ул. Лермонтова, д. 1. с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм с установкой 2-х железобетонных колодцев Ду 1,0 м по ул. Восточная (1 ж/б колодец для 3-х абонентов)
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30м/вод.столба.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить нет технической возможности.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
5. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
6. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
7. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
8. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
9. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 06 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100134:156

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Восточная

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 63 мм, проходящей в 130 метрах в западном направлении от объекта подключения по ул. Лермонтова, д. 1 с врезкой в действующий колодец по ул. Лермонтова, д. 1. с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм с установкой 2-х железобетонных колодцев Ду 1,0 м по ул. Восточная (1 ж/б колодец для 3-х абонентов)
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30м/вод.столба.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить нет технической возможности.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
5. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
6. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
7. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
8. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
9. Срок действия технических условий – 3 года

Директор



Д. А. Васильев