

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 41 от 20.12.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100128:256

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Гагарина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 5 метрах в северо-западном направлении от объекта подключения по ул. Гагарина с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Гагарина с установкой запорной арматуры в в колодце.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 402 от 20.12.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100128:256

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Гагарина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского горордского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 250 мм из ПНД трубы, расположенной в 20 метрах в северо-западном направлении от объекта подключения по ул. Гагарина с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Гагарина.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 27 от 26.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:613

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Николаева

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 32 мм, проходящей в 10 метрах в южном направлении от объекта подключения по ул. Николаева с переходом на трубу ПНД Ду = 25 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 28 от 26.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:613

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Николаева

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 200 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 10 метрах в южном направлении от объекта по ул. Николаева, с переходом на трубу ПНД Ду = 100 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 39 от 20.12.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:615

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Николаева

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 32 мм, проходящей в 10 метрах в южном направлении от объекта подключения по ул. Николаева с переходом на трубу ПНД Ду = 25 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 40 от 20.12.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:615

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Николаева

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 200 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 10 метрах в южном направлении от объекта по ул. Николаева, с переходом на трубу ПНД Ду = 100 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев