

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 13 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:446

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 2Б

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 350 мм из керамической трубы, расположенной в 30 метрах в западном направлении от объекта подключения с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с врезкой в действующий колодец.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 13 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:446

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 2Б

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из чугунных труб Ду = 100 мм, проходящей в 37 метрах в западном направлении от объекта подключения по ул. Шоссейная с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м на месте врезки и запорной арматуры в колодце.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30м/вод.столба.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 15 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:605

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Шоссейная

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из чугунных труб Ду = 300 мм, проходящей в 50 метрах в юго-западном направлении от объекта подключения по ул. Шоссейная с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм. С врезкой в действующий колодец по ул. Николаева.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30м/вод.столба.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

15.07.21

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 15 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100164:605

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Шоссейная

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 300 мм из керамической трубы, расположенной в 40 метрах в южном направлении от объекта подключения с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Шоссейная-Николаева (на повороте).
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 4070281047500008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с3010181030000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 16 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100141:235

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Никитина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из чугунных труб Ду = 225 мм, проходящей в 45 метрах в южном направлении от объекта подключения по ул. Никитина с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Никитина.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30м/вод.столба.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.
- 9.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 16 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100141:235

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Никитина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 400 мм из ПНД трубы «Корсис», расположенной в 8 метрах в западном направлении от объекта подключения с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с установкой ж/б колодца Ду 1,0 м на месте врезки по ул. Просвещения.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с3010181030000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 17 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100148:97

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Никитина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 300 мм из чугунной трубы, расположенной в 95 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения -Никитина с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Просвещения путем частичного прокола 20 м ГНБ через ул. Просвещения.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 14 от 14.07.2021 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100148:97

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Никитина

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 160 мм, проходящей в 83 метрах в восточном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения -Никитина с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м на месте врезки.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
Минимальный (гарантийный) напор воды в точке подключения составляет – 30м/вод.столба.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Расчетное проектное потребление воды составляет 0,25 куб.м./сутки.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



Д. А. Васильев