

Испытательная лаборатория


Филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510623

428024, г. Чебоксары, пр. Мира, 90, корп.2, комн.101; Тел.: 63-94-88; 28-76-59; e-mail: clati-chuvashia@mail.ru

Лицензия Ростехнадзора № Р/2017/3485/100/Л от 02.02.2017

Директор филиала В.В. Михайлов



ПРОТОКОЛ № 51/03-Д от 18 февраля 2021 г.
количественного химического анализа воды

Наименование предприятия Администрация Яльчикского сельского поселения Адрес Чувашская Республика – Чувашия, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Советская, д. 2

Место отбора проб воды №90 – Проба № 1 – Яльчикский район, с. Байдеряково, родник

Дата отбора проб 15.02.2021 г. Дата получения пробы Акт приёма проб воды № 24 от 15.02.2021 г.

Используемые средства измерения: рН – метр ipo Lab pH Level 1; фотометры фотоэлектрические КФК-3-01; весы лабораторные электронные KERN 770 – все приборы поверены.

№ п/п	Дата проведения анализа	Определяемые ингредиенты	Название метода анализа и обозначение методики КХА	Проба №90	
				3	5
1	2	рН среды, ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	4	5
1	15.02.	Сульфат ион, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:159-2000		7,4 ± 0,2
2	15.02.	Кальций, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:95-97		21,6 ± 2,2
3	15.02.	Жесткость общая, градус жесткости	ГОСТ 31954-2012		8,9 ± 1,3
4	15.02.	Гидрокарбонаты, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:99-97		8,0 ± 1,1
5	15.02.	Сухой остаток, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:114-97		427 ± 47
6	15.02.	Бор, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4:36-95		603 ± 59
7	15.02.	Хлорид ион, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4:139-98		0,30 ± 0,2
8	15.02.	Железо, мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4:139-98		44,3 ± 6,7
9	15.02.				< 0,1

Примечание: Ответственность за отбор и доставку пробы несет Заказчик. Результаты анализов касаются только образцов, подвергнутых испытанию.

Начальника лаборатории Н.Н. Карпова

Начальник сектора С.Р. Васильева

Протокол отпечатан в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр находится в филиале, 2-й - выдан Заказчику. Все экземпляры имеют равную силу.
Перепечатка или копирование протокола КХА запрещены без разрешения Филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО».