

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чувашской Республике -
Чувашии в Цивильском районе
(Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике –
Чувашии в Цивильском районе)

ул. Николаева, д. 4, г. Цивильск, Цивильский район,
Чувашская Республика, 429900
Тел./факс (83545) 2-13-30
E-mail: civilsk@21.rospotrebnadzor.ru

Главе администрации Челкасинского
сельского поселения Урмарского района
Чувашской Республики

04.05.2022 № 21-10.00/23-476-2022

О не соответствующем результате исследования
пробы воды

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе сообщает, что с целью усиления контроля качества питьевой воды и предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий в период паводка 2022 года филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе» проводились исследования качества питьевой воды из систем централизованного питьевого водоснабжения населения и нецентрализованных источников Урмарского района. По результатам исследований выявлена проба воды, не соответствующая требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям. В пробе воды, отобранной 22.04.2022г. из каптажа родника с.Челкасы, обнаружены обобщенные колиформные бактерии, что подтверждено протоколом испытаний №399 от 29.04.2022 с экспертным заключением №399 от 29.04.2022.

На основании вышеизложенного главе администрации Челкасинского сельского поселения Урмарского района установить аншлаг для населения об использовании воды из родника для питьевых целей после кипячения;

- в кратчайшие сроки провести профилактическое обеззараживание воды, поступающей в водопроводное сооружение из каптажа родника с.Челкасы Урмарского района и последующие контрольные исследования качества воды на микробиологические показатели и содержание остаточного хлора.

Информацию о принятых мерах с результатами исследований воды направить в наш адрес в срок до **12.05.2022г.** по электронной почте civilsk@21.rospotrebnadzor.ru.

Приложение: копия протокола №399 от 29.04.2022 с экспертным заключением №399 от 29.04.2022 на 2 лист. в 1 экз.

И.о.начальника территориального отдела



С.Л.Трофимова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии
в Цивильском районе")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В, телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(приемная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: 45@ege21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № РОСС RU.0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

М.П. (подпись)
 29 апреля 2022 г.

О.М. Басова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 1399 от 29 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе

2. Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3Д
Фактический адрес: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

3. Наименование образца (пробы): вода из каптажа родника

4. Место отбора: каптаж родника, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, с.Челкасы

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22 апреля 2022 г. 10 час. 00 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Кузьмина З.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе"

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22 апреля 2022 г. 12 час. 00 мин.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Госнадзор, поручение ТО УРПН по Чувашской Республике — Чувашии в Цивильском районе № 69-ЧС/С от 07.04.2022, акт отбора проб воды от 22.04.2022

7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.2.22.1399 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	3225	С-АР/24-05-2021/66047338 от 24.05.2021	23.05.2022

стр. 1 из 2

Протокол № 1399 распечатан 29.04.2022 года

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлено в 3-х экземплярах

2	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022
3	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6 М	436	2/28249 от 06.12.2019	05.12.2022
4	Термометр лабораторный стеклянный ТЛ-6М	435	2/28248 от 06.12.2019	05.12.2022
5	Электрод сравнения ЭСр-1, ЭСр-10103	21381	С-АР/24-05-2021/64983881 от 24.05.2021	23.05.2022
6	Электрод стеклянный ЭС-1, ЭСр-10601/7	09656	С-АР/24-05-2021/64983888 от 24.05.2021	23.05.2022


10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta$ ($\pm U_{p^*}$)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22 апреля 2022 г. 12 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 1399 дата начала испытаний 22 апреля 2022 г. 12 час. 30 мин. дата выдачи результата 29 апреля 2022 г. 11 час. 30 мин.					
1	Мутность	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019г)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 апреля 2022 г. 12 час. 30 мин. Регистрационный номер пробы 1399 дата начала испытаний 22 апреля 2022 г. 12 час. 30 мин. дата выдачи результата 29 апреля 2022 г. 11 час. 30 мин.					
1	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	менее 0,25	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012)
2	Нитраты	мг/дм ³	15,5 \pm 2,3	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
Примечания:					
1. Результаты исследований по показателю мутность представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22 апреля 2022 г. 12 час. 10 мин. Регистрационный номер пробы 1399 дата начала испытаний 22 апреля 2022 г. 12 час. 10 мин. дата выдачи результата 25 апреля 2022 г. 9 час. 41 мин.					
1	Escherichia coli и колиформные бактерии	-	не обнаружено в 100 мл	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	обнаружено в 100 мл	отсутствие	МУК 4.2. 1018-01 п. 8.2
3	Общее число микроорганизмов	КОЕ/мл	2,9x10 ¹	не более 100	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Δ - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

U_{p^*} -расширенная неопределенность при $P=0,95$

Ф.И.О.  **должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене**
_____ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,
улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа инспекции

Для
экспертных
заключений
органа
инспекции 2022 г.
Н. М. Иванова
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1399

Заключение составлено 29 апреля 2022 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** поручение ТО УРПН по Чувашской Республике — Чувашии в Цивильском районе № 69-ЧС/С от 07.04.2022
 2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из каптажа родника
 4. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):** ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3Д.
 5. **Место, время и дата отбора, измерений:** каптаж родника, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, с.Челкасы
22 апреля 2022 г. 10 час. 00 мин.
 6. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
 7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Кузьмина З.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе"
 8. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).
- Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 1399 от 29 апреля 2022 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 1399 "вода из каптажа родника" по исследованным микробиологическим показателям **не соответствует** требованиям таблицы 3.6. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (в 100 мл обнаружены ОКБ, в норме - отсутствие).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1399 "вода из каптажа родника" **не соответствует** требованиям таблицы 3.6. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии - врач по общей гигиене



Л. М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».