

Ф-11-05-ДП 03-06-2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352)56-44-03 E-mail: [centr@cge21.ru](mailto:centr@cge21.ru) <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика- Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова  
«19» августа 2024 г.  
М.П.



### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений  
№ 21-00-16/00009-24

Заключение составлено 19.08.2024

1. **Основание для проведения экспертизы:** цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №268 от 27.06.2024 г.

2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. **Наименование продукции, пробы, измерений:** вода из водонапорной башни

4. **Производитель продукции\*:** -

5. **НД на продукцию\*:** -

6. **Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):**  
Администрация Урмарского муниципального округа Чувашской Республики  
Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Урмарский, пгт Урмары, ул. Мира, д 5.  
Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Урмарский, пгт Урмары, ул. Мира, д 5.

7. **Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а):** Алексеева Н.А. начальник Чубаевского ТО

8. **Место, время и дата отбора, измерений:** водонапорная башня, Чувашская Республика-Чувашия, р-н Урмарский, с. Батеево, ул. Гоголя, д. 1а.  
24.07.2024 09:30-09:35

9. **Условия доставки продукции\*:** Автотранспорт

10. **НД на отбор, измерения, исследования (испытания):** -

11. **ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном

---

округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

---

**Рассмотренные материалы:** Протокол измерений № 21-00-16/00009-24 от 19.08.2024 г.

---

### **ВЫВОДЫ:**

Проба № 21-00-16/00009-24 "вода из водонапорной башни", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Урмарский, с. Батеево, ул. Гоголя, д. 1а, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21-00-16/00009-24 "вода из водонапорной башни" соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю «Жесткость общая».

Врач по общей гигиене



---

З.Г. Киргизова

#### Примечание.

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».