

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии")
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ
В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии
в Цивильском районе")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17, телефон, факс: 8 (8352)-56-29-16
 Фактический адрес ИЛЦ: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4, литера В, телефон, факс: 8 (83545) т.2-14-20(присменная), 2-23-50 (ОПРКП), т./ф. 2-20-65(бухгалтерия), e-mail: 45@сге21.рц

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № РОСС RU.0001.510701
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице
 28 июля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ

О.М. Басова

(подпись)

6 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1019 от 6 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

2. Юридический адрес: Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, с.Шоркистры, ул.Центральная, д.38
Фактический адрес: Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, с.Шоркистры, ул.Центральная, д.38

3. Наименование образца (пробы): вода из артезианской скважины

4. Место отбора: артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, с. Шоркистры, восточная окраина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29 марта 2022 г. 8 час. 30 мин.

Ф.И.О., должность лица, проводящего отбор образца (пробы): Яковлев А.Ю., глава

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29 марта 2022 г. 10 час. 05 мин.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ПЛК, договор № 124 от 24.02.2022, акт отбора проб воды от 29.03.2022
 Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу (пробы). Ответственность за отбор проб несет заказчик

7. НД, регламентирующие объем испытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.22.1019 4

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А	28125065	С-АР/28-04-2021/60846053 от 28.04.2021	27.04.2022
2	Набор гирь Г-2-210	496	С_АР/28-04-2021/60846045 от 28.04.2021	27.04.2022

Протокол № 1019 распечатан 06.04.2022 года

Результаты относятся к образцу (пробе), прошедшему испытания

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Составлено в 3-х экземплярах

3	Спектрофотометр ПЭ 5300В	53000330	С-АР/24-05-2021/64983890 от 24.05.2021	23.05.2022
---	--------------------------	----------	---	------------

10. Условия проведения испытаний: условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний $\pm\Delta (\pm U_{p^*})$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29 марта 2022 г. 10 час. 35 мин.					
Регистрационный номер пробы 1019					
дата начала испытаний 29 марта 2022 г. 10 час. 35 мин. дата выдачи результата 5 апреля 2022 г. 8 час. 44 мин.					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	284,0 \pm 26,0*	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
2	Жесткость	°Ж	4,8 \pm 0,7	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 Метод А
3	Нитраты	мг/дм ³	2,5 \pm 0,4	не более 45	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
4	Железо	мг/дм ³	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
Примечания:					
1. Результаты исследований по показателю сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.					

Δ - абсолютная погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины при $P=0,95$

U_{p^*} -расширенная неопределенность при $P=0,95$

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Степанова Е. Н., врач по общей гигиене
_____ подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17,
 Телефон, факс: 8 (8352) 56-29-16 / 8 (352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru http: www.cge21.ru
 ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, город Цивильск,
 улица Николаева, дом 4

Аттестат аккредитации RA.RU.710031 от 21.05.2015
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном
 лице 24.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя Органа инспекции



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № 1019

Заключение составлено 7 апреля 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 124 от 24.02.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование продукции, пробы, измерений: вода из артезианской скважины

4. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Чувашская Республика- Чувашия, Урмарский район, с.Шоркистры, ул.Центральная, д.38 Администрация Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

5. Место, время и дата отбора, измерений: 29 марта 2022 г. 8 час. 30 мин. артезианская скважина, Чувашская Республика-Чувашия, Урмарский район, с. Шоркистры, восточная окраина

6. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):-

7. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Яковлев А.Ю., глава

8. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 года

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1019 от 6 апреля 2022 г.

ВЫВОДЫ

Проба № 1019 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.3,3.13 раздела 111 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1019 "вода из артезианской скважины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям таблиц 3.3,3.13 раздела 111 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил:

Врач по общей гигиене



Киргизова З. Г.

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».