

# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

[mupukgorodatsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodatsivilsk@yandex.ru)

№ 98 от 23.06.2022 г.

## Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100162:313

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Терешковой

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из стальных труб Ду = 250 мм, проходящей в 130 метрах в северо-восточном направлении от объекта подключения с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева около трассы М-7.  
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 200 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 7 метрах в юго-восточном направлении от объекта, с переходом на трубу ПНД Ду = 100 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Николаева.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И. А. Алексеева

# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

[mupukgorodatsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodatsivilsk@yandex.ru)

№ 80 от 16.04.2022 г.

## Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100149:721

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Юбилейная

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 200 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 25 метрах в северном направлении от объекта по ул. Юбилейная, с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с установкой ж/б колодца Ду-1,0м на месте врезки. Укладку трубы произвести путем прокола через ул. Юбилейная и закладкой гильзы Ду=200 мм сталь.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева



# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

[mupukgorodtsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodtsivilsk@yandex.ru)

№ 80 от 16.04.2022 г.

## Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100149:721

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Юбилейная

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 10 метрах в восточном направлении от объекта подключения с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с установкой ж/б колодца Ду 1,0м на месте врезки. В случае если строящийся объект попадает непосредственно на трассу водопровода на протяжении участка от ул. б-р Парковый, д.8 до ул. Юбилейная д. 7-9.  
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева

# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

[mupukgorodatsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodatsivilsk@yandex.ru)

№ 82 от 19.04.2022 г.

## Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100145:271

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 5

### ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 40 метрах в южном направлении от объекта подключения по ул. Гоголя с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м с установкой запорной арматуры в колодце по ул. Гоголя  
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 150 мм из керамической трубы, расположенной в 18 метрах в южном направлении от объекта, с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с установкой ж/б колодца Ду-1,0м на месте врезки по ул. Гоголя.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева



# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

[mupukgorodtsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodtsivilsk@yandex.ru)

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

№ 81 от 16.04.2022 г.

## Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100111:136

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 63 мм, проходящей в 30 метрах в северном направлении от объекта подключения по ул. Калинина с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм с установкой ж/б колодца Ду 1,0м на месте врезки, запорной арматуры.
2. Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева



# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

[mupukgorodtsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodtsivilsk@yandex.ru)

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м на месте

№ 43 от 18.04.2022 г.

## Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100124:432

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Куйбышева,

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 145 метрах в юго-восточном направлении от объекта подключения по ул. Куйбышева с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм. с установкой ЖБ колодца Ду = 1 м на месте врезки, с установкой запорной арматуры в колодце.  
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексева

# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

[mupukgorodatsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodatsivilsk@yandex.ru)

№ 74 от 18.04.2022 г.

## Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100124:432

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Куйбышева,

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 300 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 125 метрах в юго-восточном направлении от объекта по ул. Куйбышева с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Куйбышева д. 1а с установкой промежуточного ж/б колодца на расстоянии 50 м для обслуживания.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева



# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м на месте

[mupukgorodtsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodtsivilsk@yandex.ru)

№ 45 от 18.04.2022 г.

## Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100124:433

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Куйбышева,

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 185 метрах в юго-восточном направлении от объекта подключения по ул. Куйбышева с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм. с установкой ЖБ колодца Ду = 1 м на месте врезки, с установкой запорной арматуры в колодце.  
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева



# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

[mupukgorodatsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodatsivilsk@yandex.ru)

№ 76 от 18.04.2022 г.

## Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100124:433

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Куйбышева,

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 300 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 165 метрах в юго-восточном направлении от объекта по ул. Куйбышева с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Куйбышева д. 1а с установкой промежуточного ж/б колодца на расстоянии 50 м для обслуживания.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева

# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б  
колодец диаметром 1,0 м на месте

[mupukgorodtsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodtsivilsk@yandex.ru)

№ 77 от 18.04.2022 г.

## Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100124:434

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Куйбышева,

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 165 метрах в юго-восточном направлении от объекта подключения по ул. Куйбышева с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм. с установкой ЖБ колодца Ду = 1 м на месте врезки, с установкой запорной арматуры в колодце.  
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
3. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
4. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
5. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
6. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева



# Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,  
Цивильский район,  
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34  
ОГРН 1192130007002  
ИНН 2115006147  
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775  
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары  
к/с30101810300000000609  
КПП 211501001  
БИК 049706609

[mupukgorodatsivilsk@yandex.ru](mailto:mupukgorodatsivilsk@yandex.ru)

№ 78 от 18.04.2022 г.

## Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

### ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100124:434

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Куйбышева,

### ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

- 1.ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 300 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 145 метрах в юго-восточном направлении от объекта по ул. Куйбышева с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Куйбышева д. 1а с установкой промежуточного ж/б колодца на расстоянии 50 м для обслуживания.
2. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
- 3.Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
- 4.Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
- 5.Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией ( МУП «УК г. Цивильск» ), и произвести пломбировку прибора учета.
- 6.Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
- 7.Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексева