

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodatsivilsk@yandex.ru

№ 118 от 26.05.2022 г.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100145:138

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 5

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 110 мм, проходящей в 30 метрах в южном направлении от объекта подключения по ул. Гоголя с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м с установкой запорной арматуры в колодце по ул. Гоголя. Укладку трубы осуществлять методом прокола через ул. Гоголя (СГИБ) и укладкой гильзы стальной Д=50 мм под асфальтом по ул. Гоголя.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 200 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 10 метрах в южном направлении от объекта, с переходом на трубу ПНД Ду = 100 мм с установкой ж/б колодца Ду=1,0м на месте врезки по ул. Гоголя.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 117 от 26.05.2022 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100149:723

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, б-р. Парковый

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 160 мм, проходящей в 100 метрах в западном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м на месте врезки установить запорную арматуру в колодце. Укладку трубы осуществлять методом прокола через ул. Просвещения (СГИБ) и укладкой гильзы стальной Д=50 мм под асфальтом по ул. Просвещения.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 350 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 80 метрах в западном направлении от объекта, с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с установкой ж/б колодца Ду-1,0м на месте врезки.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексева

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г. Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodtsivilsk@yandex.ru

№ 119 от 26.05.2022 г.

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100149:722

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, б-р. Парковый

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из ПНД труб Ду = 160 мм, проходящей в 80 метрах в западном направлении от объекта подключения по ул. Просвещения с переходом на трубу ПНД Ду = 32 мм. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м на месте врезки установить запорную арматуру в колодце. Укладку трубы осуществлять методом прокола через ул. Просвещения (СГИБ) и укладкой гильзы стальной Д=50 мм под асфальтом по ул. Просвещения.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 350 мм из асбесто-цементной трубы, расположенной в 60 метрах в западном направлении от объекта, с переходом на трубу ПНД Ду = 110 мм с установкой ж/б колодца Ду-1,0м на месте врезки.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания города Цивильск»

Чувашская Республика,
Цивильский район,
г.Цивильск, ул. Гагарина д.34
ОГРН 1192130007002
ИНН 2115006147
ОКПО 09286400

р/с 40702810475000008775
в отделении №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
к/с30101810300000000609
КПП 211501001
БИК 049706609

mupukgorodatsivilsk@yandex.ru

№ 120 от 25.06.2022 г.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:100145:274

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

г. Цивильск, ул. Гоголя.

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского городского поселения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из чугунных труб Ду = 100 мм, проходящей в 35 метрах в южном направлении от объекта подключения по ул. Гоголя с переходом на трубу ПНД Ду = 63 мм. На месте врезки обустроить новый водопроводный ж/б колодец диаметром 1,0 м с установкой запорной арматуры в колодце по ул. Гоголя. Укладку трубы осуществлять методом прокола через ул. Гоголя (СГИБ) и укладкой гильзы стальной Д=50 мм под асфальтом по ул. Гоголя.
Для учета потребляемой воды установить счетчик холодной воды.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей канализационной сети Ду = 100 мм из чугунной трубы, расположенной в 25 метрах в западном направлении от объекта, с переходом на трубу ПНД Ду = 100 мм с врезкой в действующий колодец по ул. Гоголя.
3. Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.
4. Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию МУП «УК г. Цивильск».
5. Законченный проект согласовать с МУП «УК г. Цивильск» и один экземпляр предоставить для ведения технического надзора.
6. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта к ресурсоснабжающей организацией (МУП «УК г. Цивильск»), и произвести пломбировку прибора учета.
7. Плата за подключение – согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
8. Срок действия технических условий – 3 года.

Директор



И.А. Алексеева